РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ГАБРИЕЛ САВОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛЕВЕН

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: с. Подем, Община Долна Митрополия

Стопанисвана от: Община Долна Митрополия

Дата на извършване на проверката: 15.12.2017 г.

Място на извършване на проверката: с. Подем, Община Долна Митрополия

Основание на проверката: чл. 154 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 151, ал. 4 от Закона за водите.

Цели на проверката:

Постъпило в РИОСВ – Плевен писмо с вх. №5860/29.11.2017 г. относно заустване на отпадъчни води от къщи на ул. „Вит“, с. Подем в тръба с неясно предназначение и наличие на незаконни рибарници и спазване изискванията на:

- Закона за опазване на околната среда;
- Закона за водите

и приложимите към обекта наредби.

Извършени дейности и проверени участъци и документи:

- ул. „Вит“, с. Подем, Община Долна Митрополия;
- бетонна яма за отпадъчни води;
- проект на частично изградена канализация за битови отпадъчни води в с. Подем от 1986 г.
- пространство над селото.

Констатации:

1. В РИОСВ – Плевен е постъпило писмо с вх. №5860/29.11.2017 г. от жител на с. Подем, Община Долна Митрополия, относно:

- заустване на отпадъчни води от 5-6 къщи, разположени на ул.“Вит“ в с. Подем, в тръба с неясно предназначение за дъждовни води или отпадъчни води, след получено разрешение от Община Долна Митрополия;
- преливаща яма, в която се заустват отпадъчните води от училището, жилищния блок и 15 къщи;
- наличие на водоем или водоеми над селото, които са незаконни рибарници собственост на кмета на с. Подем.

2. Подателят на писмото е уведомен, чрез телефонен разговор за проверката и е поканен да присъства на нея. Поради влошено здравословно състояние няма възможност да присъства на проверката.

3. При проверката Община Долна Митрополия представи проект за изграждане на частична канализация за битови отпадъчни води и система за дренажни води в с. Подем от 1986 г. Видно, от който е, че канализацията е разделна и битовите отпадъчни води от съществуващи сгради – кметство, ресторант и сладкарница, фурна, магазин (2 бр.) и жилищен блок е предвидено да заустват в септична яма и филтрационни полета, за които има Разрешение от Комитета за опазване на природната среда при Министерски съвет – Районна инспекция гр. Плевен. Съгласно представения проект, системата за дренажни води е предвидено да зауства в открит отводнителен канал в с. Подем до жп гарата.

4. При проверката е направен оглед на ул. „Вит", с Подем, септична бетонна яма за отпадъчни води в двора на поликлиника, пространство над селото. При направения оглед се констатира, че бетонната септична яма е четирикамерна, при проверката не прелива и в пространството около нея не се констатира замърсяване на терена с отпадъчни води и фекалии, както е посочено в горепосоченото писмо. Не се усеща неприятна миризма. Не се констатира нерегламентирано включване към съществуваща канализация за битови води от къщи в с. Подем. В имота над селото не се констатира наличие на „водоем с контролирано изпразване (рибарник)" цитиран в писмото.

5. Към момента на проверка Община Долна Митрополия има изготвен проект: „Възстановяване на ул. „Вит" в с. Подем и изграждане на система за предпазване от дъждовни води". Предстои внасянето му в РИОСВ – Плевен за съгласуване.

6. През 2015 г. Община Долна Митрополия е реализирала проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Подем I етап", при който са изградени водопроводни отклонения към къщи на ул. „Вит", с. Подем и към момента няма включване на къщите към вече изградената канализация за битови води. Осъществено е единствено включване към реконструираната водопроводна мрежа.

Заключение:

1. Община Долна Митрополия има изготвен проект: „Възстановяване на ул. „Вит" в с. Подем и изграждане на система за предпазване от дъждовни води", който предстои да бъде внесен в РИОСВ – Плевен за съгласуване.

2. Информацията посочена в писмо с вх. №5860/29.11.2017 г. на РИОСВ – Плевен от жител на с. Подем, Община Долна Митрополия, относно нерегламентирано включване в канализация за битови води в с. Подем, преливане на яма за битови отпадъчни води и незаконно изградени рибарници не съответства на направените констатации при извършената проверка.