



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ГАБРИЕЛ САВОВ ПЛЕВЕН  
ДИРЕКТОР РИОСВ ПЛЕВЕН

### ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

**Обект :** Градска пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Троян

**Дата на извършване на проверката:** 25.07.2018 г.

**Място на извършване на проверката:** гр. Троян

#### Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води
- Управление на отпадъците

**Основание за проверката:** чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2018 г.

#### Цели на проверката:

Планов текущ контрол по спазване изискванията на:

- ✓ Закон за водите и разрешително за заустване на отпадъчни води,
- ✓ Закон за управление на отпадъците и под законова нормативна уредба по прилагането му.

#### Проверени са:

- Съоръжения за отпадъчни води, по пътя на водата и по пътя на утайката;
- Участъци за съхраняване и третиране на отпадъци;
- Документи, относно проведен собствен мониторинг на води и управление на отпадъци.

#### Води


**Контрол по чл.151 ал.4 от Закона за водите, относно контрол на обектите формиращи отпадъчни води, в това число изпълнение на условията и изискванията в издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води**

ВиК „Стенето“ ЕООД гр.Троян експлоатира Канализационна система на гр.Троян и с.Орешак (Канализационна мрежа с ПСОВ). За канализационната система има актуално разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води - р.Осъм.

ГПСОВ Троян е с механично и биологично стъпало. Съоръженията на ПСОВ са решетки - работна и резервна, пясъко и мазнино задържател, ПРУ, комбинирано съоръжение с биобасейн, вторичен утайтел и зона за отстраняване на биогенни елементи, стабилизатор за утайки, утайкоуплътнител, буферен резервоар, инсталация за обезводняване на утайки с лентова филтър преса. Първичните радиални утайтели са изключени от схемата на пречистване.

ВиК „Стенето“ ЕООД гр.Троян редовно представя в РИОСВ Плевен протоколи от изпитване на отпадъчни води на вход и изход ПСОВ Троян. При проведения собствен мониторинг на отпадъчни води в периода м.януари – м.май 2018 г. не са констатирани превишения на ИЕО по изпитваните показатели.

Към момента на проверката се извършва ремонт на 1бр. решетка. Инсталацията за обезводняване на утайки не работи, обезводняването се извършва при наличност на необходимите количества



гр. Плевен, ул. "Ал. Стамболийски" 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



утайка. Пломбата, поставена на савака на аварийния канал при предходна проверка, е налична и не е нарушена. Съоръженията по пътя на водата и утайката са изправни и в режим на работа. Канализационна мрежа с ПСОВ Троян е включена в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите за 2018 г. При проведения контролен мониторинг на отпадъчни води за първото тримесечие, протокол от изпитване №09-0234/30.03.2018 г. на РЛ Плевен, не са констатирани отклонения от нормите по изпитваните показатели. Протоколът е предоставен за сведение на ВиК „Стенето“ ЕООД гр.Троян. При проверката са взети съставна и еднократна проби на изход ПСОВ за изпитване от РЛ Плевен.

### **Управление на отпадъците**

#### **Контрол по чл. 119 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО)**

Площадката на ГПСОВ в ПИ № 02802, с. Белиш и ПИ № 008026, с. Калейца, местност “Троянско поле”, общ. Троян на “ВиК – Стенето” ЕООД, гр.Троян е вписана под № 1 в регистрационен документ, издаден от РИОСВ Плевен, Решение № 08-РД-253-00/ 02.12.2014г. за третиране на отпадъци. Разрешени са дейности по предварително третиране и обезвреждане чрез биологично третиране на утайки от пречистване на отпадъчни води, код 19 08 05 по Наредба 2 за класификация на отпадъците. Дружеството притежава и регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, Решение № 08-РД-244-00/ 25.08.2014 г. на РИОСВ Плевен.

Отпадъците, генерирани на площадката, се събират и съхраняват разделно. За целта са обособени участъци, осигурени са специализирани съдове, маркирани с код и наименование на отпадъка. Не е констатирано наличие на отпадъци, различни от класифицираните. Участъците за съхранение на опасни отпадъци са с ограничен достъп и трайна настилка. Отработените масла се съхраняват във варели, поставени на скара с метална обваловка за евентуални разливи и наличен сорбент – дървесни трици. Масла от маслено – водна сепарация се съхраняват камера за мазниноулавяне. Осигурена е сляра на мястото на съхранение на отпадъчни живачни осветителни тела.

Производствените отпадъци от решетки и сита и от пясъкоуловители се съхраняват на обособен участък на площадката на ГПСОВ, под навес, върху трайна настилка. На същия участък, разделно се съхраняват отпадъците от обезводнени утайки. Поради недостатъчна площ на участъка, част от обезводнените утайки се транспортират и съхраняват в ПИ с идентификатор 35290.8.33, общинска собственост. С Решение № 554 на Общински съвет, гр. Троян е учредено безвъзмездно право на ползване на имота от В и К „Стенето”, за срок от пет години. Достъпът до имота е ограничен.

Водят се отчетни книги за отпадъците по чл. 44 от ЗУО заведени в РИОСВ Плевен под № 2855 - прил. 1 и под № 2854 – прил. 4 от Наредба 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Отчетността се води съгласно изискванията на Наредбата. Изготвени са и са изпратени в ИАОС годишни отчети за дейностите по отпадъците за 2017г.

Представени са договори с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, със съответния код съгласно Приложение № 1 на Наредбата 2 за класификация на отпадъците за предаване на отпадъци за последващо третиране.

Утайката от ГПСОВ се изпитва ежегодно по реда на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води, чрез употребата им в земеделието. Представени са протоколи от последно изпитване на утайки.

#### **Заключение:**

“ВиК Стенето” ЕООД гр.Троян организира и провежда дейността по експлоатация на ГПСОВ Троян при спазване изискванията на посочените по-горе нормативни актове. При извършената проверка не са установени пропуски и нарушения, водещи до отклонения от приложимите норми за компонентите и факторите на околната среда.

#### **Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка:**

- Контрол по изпълнение на условията в разрешителното за заустване;
- Законосъобразно третиране на отпадъци.