



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ГАБРИЕЛ САНДОВ
ДИРЕКТОР РИОС



ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект : Градска пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Ябланица

Дата на извършване на проверката: 04.09.2018 г.

Място на извършване на проверката: гр. Ябланица

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води
- Управление на отпадъците

Основание за проверката: чл. 154 от Закона за опазване на околната среда, чл.151, ал.4 от Закона за водите, чл.119 от ЗУО и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2018 г.

Цели на проверката:

Планов текущ контрол по спазване изискванията на:

- ✓ Закон за водите и разрешително за заустване на отпадъчни води,
- ✓ Закон за управление на отпадъците и под законова нормативна уредба по прилагането му.

Проверени са:

- Съоръжения за отпадъчни води, по пътя на водата и по пътя на утайката;
- Участъци за предварително съхраняване отпадъци;
- Документи, относно проведен собствен мониторинг на води и управление на отпадъци.


Води

Контрол по чл.151 ал.4 от Закона за водите, относно контрол на обектите формиращи отпадъчни води, в това число изпълнение на условията и изискванията в издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води

Община Ябланица има актуално разрешително за ползване на воден обект, с цел заустване на отпадъчни води от Канализационна система на гр.Ябланица (Канализационна мрежа с ПСОВ), общ.Ябланица в повърхностни води - р.Ябланска, поречие Искър.

Пречиствателната станция на гр.Ябланица включва: груба решетка, съоръжение за финно механично пречистване (финна решетка, мазниноуловител, пясъкозадържател), биобасейни със зона за нитрификация, денитрификация и вторичен утайтел, аеробен стабилизатор, инсталация за механично обезводняване на утайка и др. ПСОВ Ябланица се експлоатира от ВиК АД гр.Ловеч.

ВиК операторът е представил в РИОСВ Плевен доклад за изпълнение на условията от разрешителното за заустване през 2017 г., с което дружеството е изпълнило задължение по чл.48, ал.1, т.12 от Закона за водите. Собственият мониторинг на отпадъчни води се провежда от акредитирана лаборатория, на вход и изход ПСОВ, с честота и показатели определени в разрешителното за заустване. При проведения собствен мониторинг на отпадъчни води през 2018г., не са констатирани превишения на ИЕО по изпитваните показатели.



гр. Плевен, ул. "Ал. Стамболийски" 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



Към момента на проверката пречиствателната станция е в работен режим. Съоръженията по пътя на водата и утайката са технически изправни. Инсталацията за механично обезводняване на утайки не работи, поради липса на генерирани количества утайка за обезводняване. Канализационна мрежа с ПСОВ на гр.Ябланица е включена в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите за 2018 г. При проверката са взети съставна и еднократна проби на изход ПСОВ за изпитване от РЛ Плевен.

Управление на отпадъците

Контрол по чл. 119 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО)

На площадката на ПСОВ Ябланица не се извършват дейности по третиране на отпадъци. Обектът не е включен в документ по чл. 35 от ЗУО на ВиК АД гр.Ловеч. Извършена е класификация на генериращите се на обекта отпадъци по реда на Наредба 2 за класификация на отпадъците.

При проверката се констатира, че е въведена система за разделно събиране и предварително съхраняване на отпадъците. За целта са обособени участъци, осигурени са контейнери, маркирани с код и наименование на отпадъка.

През 2018 г. е извършено изпитване на утайка по реда на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води, чрез употребата им в земеделието. Пробовземането и изпитването е извършено от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване и от пробовземане.

Водят се заверени и заведени под № 1003, 1007, 1008 в РИОСВ Плевен отчетни книги по чл. 44 от ЗУО, по образец на приложение №1 на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците. Водени са съгласно изискванията на наредбата. Има записи за всеки вид отпадък веднъж месечно.

Представен е договор за предаване на отпадъци за последващо третиране. Транспортирането на отпадъците се извършва от дружеството, притежаващо регистрационен документ № 08-РД-284-01/22.03.2017 г. През 2016 г. е извършено основно охарактеризиране на отпадъците, предназначени за депониране.

Заключение:

ВиК АД гр.Ловеч организира и провежда дейността по експлоатация на ГПСОВ Ябланица при спазване изискванията на посочените по-горе нормативни актове. При извършената проверка не са установени пропуски и нарушения, водещи до отклонения от приложимите норми за компонентите и факторите на околната среда.

Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка:

- Контрол по изпълнение на условията в разрешителното за заустване;
- Законосъобразно третиране на отпадъци.