



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 130
Плевен, 2014 г.

ДО
Г-ЖА ДОНКА МИХАЙЛОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ТРОЯН

ЧРЕЗ Г-Н Д Е
ПЪЛНОМОЩНО № 3802 ОТ 23.01.2014 г.

Г.Р. ТРОЯН

На вх. № 130/10.01.2014 г.

Относно: *Инвестиционно предложение "Допълнително водоснабдяване на с. Борима"*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИХАЙЛОВА,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 130/10.01.2014 г. за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), която може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение "Допълнително водоснабдяване на с. Борима", общ. Троян, обл. Ловеч, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда водоснабдяване на с. Борима от съществуващ тръбен кладенец ТК1 за водовземане от подземни води, за основно допълнително водоснабдяване, както и изграждане на водопроводна връзка от ТК1 към съществуващата водопроводна мрежа на с. Борима. В момента водоснабдяването на с. Борима се извършва от 4 бр. каптирани извори, находящи се в м. "Изхвърлянката" и един каптиран извор в м. "Пашаала", стопанисвани от "ВиК Стенето" ЕООД, гр. Троян, предвиденото и разрешено водно количество е 2 л/сек, като е доказан недостиг от 1.336 л/сек. Недостигащото количество вода от 1.336 л/сек. ще се осигури от ТК1, находящ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 05445.86.1, местн. "Белоосъмски колиби", земл. на с. Борима, общ. Троян, обл. Ловеч. Имота е собственост на Община Троян, съгласно Акт № 1810/09.01.2014 г. за публична общинска собственост. Координатите на съществуващото съоръжение ТК1 са: *N - 42°56'47.0; E - 24°31'39.0*. Водовземаването чрез съществуващи съоръжения подлежи на разрешителен режим съгласно глава IV от Закона за водите. С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализиране на ИП да се спазват забраните по чл. 118а, ал. 1, т. 2-4 от Закона за водите. Изграждането на връзка с водопроводната мрежа на с. Борима ще стане по съществуващ път – ПИ № 05445.84.35. Електрозахранването ще е от съществуващ електропровод 20 kV, минаващ през 05445.86.1. Не се предвижда промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Имотът, предмет на ИП **попада изцяло** в границите на защитени зони (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), в ЗЗ "Васильовска планина" BG0002109 по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-529/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 48/25.06.2010 г.), включена в списъка защитени зони приети с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр.107/2007г.) и в ЗЗ "Централен Балкан буфер" BG0001493, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка защитени зони приети с Решение № 811/16.11.2010 г. на МС (обн. ДВ, бр.96/2010 г.).



При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с ал. 2 от Наредбата за ОС, се констатира, че реализацията на предвидените в ИП дейности **не противоречи** на забраните на защитена зона 33 “Васильовска планина” BG0002109 за опазване на дивите птици, определени със заповедта за обявяването ѝ.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близо разположените защитена зона 33 “Васильовска планина” BG0002109 и 33 “Централен Балкан буфер” BG0001493. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП “Допълнително водоснабдяване на с. Борима” е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,


ИНЖ. РАДОСЛАВ ИДИЕВСКИ
Директор на РИОСВ – Плевен