



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № *201*  
Плевен, ..... *12.02.* 2014 г.

ДО  
ИНЖ. МИТКО СПАСОВ  
УПРАВИТЕЛ НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ  
И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, ГР. ПЛЕВЕН  
УЛ. "САН СТЕФАНО" № 25,  
ГР. ПЛЕВЕН

На вх. № 201/14.01.2014 г.

**Относно:** *Инвестиционно предложение за "Получаване на разрешително за водовземане с цел добив на подземни води от 32 броя шахтови кладенци на Водовземна група "Крушовица" (без и с изкуствено подхранване на подземните води от язовир "Горни Дъбник", чрез 2 групи инфилтрационни басейни "север" и "юг"), за питейно-битово водоснабдяване на гр. Плевен и резервно питейно-битово водоснабдяване на с. Крушовица*

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СПАСОВ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 201/14.01.2014 г. за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), която може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение "Получаване на разрешително за водовземане с цел добив на подземни води от 32 броя шахтови кладенци на Водовземна група "Крушовица" (без и с изкуствено подхранване на подземните води от язовир "Горни Дъбник", чрез 2 групи инфилтрационни басейни "север" и "юг"), за питейно-битово водоснабдяване на гр. Плевен и резервно питейно-битово водоснабдяване на с. Крушовица, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда получаване на разрешително за водовземане с цел добив на подземни води от 32 /тридесет и два/ броя шахтови кладенци на Водовземна група "Крушовица" (без и с изкуствено подхранване на подземните води от язовир "Горни Дъбник", чрез 2 групи инфилтрационни басейни "север" и "юг"), за питейно-битово водоснабдяване на гр. Плевен и резервно питейно-битово водоснабдяване на с. Крушовица. Вода се добива от 32 броя шахтови кладенци, разположени в имоти с номера: 000384; 000382; 000381; 000383; 000386; 000387; 000394; 000483, в земл. на с. Крушовица, с координати:

ШК 1 Север	43°21'36.2"N	24°26'10.4"E
ШК 2 Север	43°21'39.9"N	24°26'14.5"E
ШК 3 Север	43°21'42.8"N	24°26'17.9"E
ШК 4 Север	43°21'45.6"N	24°26'21.5"E
ШК 5 Север	43°21'48.3"N	24°26'24.8"E
ШК 6 Север	43°21'51.6"N	24°26'28.3"E
ШК 7 Север	43°21'33.7"N	24°26'17.0"E
ШК 8 Север	43°21'36.9"N	24°26'20.6"E
ШК 9 Север	43°21'39.9"N	24°26'24.2"E
ШК 10 Север	43°21'43.4"N	24°26'28.1"E
ШК 11 Север	43°21'46.8"N	24°26'32.0"E
ШК 12 Север	43°21'41.3"N	24°26'08.2"E
ШК 13 Север	43°21'44.5"N	24°26'11.9"E
ШК 14 Север	43°21'47.6"N	24°26'15.9"E
ШК 15 Север	43°21'50.7"N	24°26'19.7"E
ШК 16 Север	43°21'53.8"N	24°26'23.3"E

ШК 17 Север	43°21'57.2"N	24°26'27.3"E
ШК 18 Север	43°22'00.7"N	24°26'31.7"E
ШК 1 Юг	43°20'59.5"N	24°26'16.2"E
ШК 2 Юг	43°20'59.8"N	24°26'19.9"E
ШК 3 Юг	43°21'00.1"N	24°26'24.1"E
ШК 4 Юг	43°21'00.2"N	24°26'28.3"E
ШК 5 Юг	43°21'00.4"N	24°26'32.3"E
ШК 6 Юг	43°21'00.5"N	24°26'36.5"E
ШК 7 Юг	43°21'00.7"N	24°26'40.4"E
ШК 8 Юг	43°21'04.6"N	24°26'15.6"E
ШК 9 Юг	43°21'04.8"N	24°26'19.8"E
ШК 10 Юг	43°21'05.2"N	24°26'23.2"E
ШК 11 Юг	43°21'05.5"N	24°26'27.7"E
ШК 12 Юг	43°21'06.0"N	24°26'32.3"E
ШК 13 Юг	43°21'06.5"N	24°26'36.7"E
ШК 14 Юг	43°21'06.8"N	24°26'41.1"E



Водовземането е до 323 л/сек. с изкуствено подхранване и до 175 л/сек. без изкуствено подхранване от инфилтрационните басейни, разположени успоредно на редиците кладенци в имоти: 000483 и 000394, захранвани от язовир "Горни Дъбник". Подхранването се извършва в периода август-януари (184 d), като водното количество постъпващо от язовира е до 2500000 куб.м./6 месеца. От кладенците водите помпажно постъпват последователно в ЧР (черпателен резервоар) 1500 куб.м. на ПС (помпена станция) "Крушовица II Подем", ЧР 500 куб.м. на ПС "Крушовица II Подем" и оттам във водоснабдителната мрежа на гр. Плевен. Не се предвижда ново строителство. Съгласно становище с изх. № 465/06.02.2014 г. на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, ИП е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) на Дунавски район. Водовземането от подземни води подлежи на разрешителен режим съгласно глава четвърта на Закона за водите, като с цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на ИП да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 2-4 от ЗВ. БДУВДР – Плевен дава заключение, че ИП Получаване на разрешително за водовземане с цел добив на подземни води от 32 броя шахтови кладенци на Водовземна група "Крушовица" (без и с изкуствено подхранване на подземните води от язовир "Горни Дъбник", чрез 2 групи инфилтрационни басейни "север" и "юг"), за питейно-битово водоснабдяване на гр. Плевен и резервно питейно-битово водоснабдяване на с. Крушовица няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми, при условие, че към момента на издаване на разрешително подземно водно тяло BG1G0000QAL018 разполага с необходимите водни количества.

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, **не попадат** и в границите на защитена зона (ЗЗ). Имотите граничат със защитена зона (ЗЗ) "Студенец" BG0000240 определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора или фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр.21/2007 г.) и защитена зона "Студенец" BG 0000240 по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР обявена със Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 105/09.12.2008 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитена зона ЗЗ "Студенец" BG0000240 и ЗЗ "Студенец" BG0000240. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявено ИП "Получаване на разрешително за водовземане с цел добив на подземни води от 32 броя шахтови кладенци на Водовземна група "Крушовица" (без и с изкуствено подхранване на подземните води от язовир "Горни Дъбник", чрез 2 групи инфилтрационни басейни "север" и "юг"), за питейно-битово водоснабдяване на гр. Плевен и резервно питейно-битово водоснабдяване на с. Крушовица е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,



**ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ**  
Директор на РИОСВ – Плевен