



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 740

Плевен, 10.02. 2014 г.

ДО
ИНЖ. ИВАН ЙОТОВ
УПРАВИТЕЛ НА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
УЛ. "СТОРГОЗИЯ" № 28
ГР. ПЛЕВЕН 5800

Относно: Инвестиционно предложение "Реконструкция и разширение на открита разпределителна уредба 220 кV на електрическа подстанция "Плевен 1"

УВАЖАЕМИ Г-Н ЙОТОВ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 740/05.02.2014г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл.10, ал.1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение "Реконструкция и разширение на открита разпределителна уредба 220 кV на електрическа подстанция "Плевен 1", попада в обхвата на **чл.2, ал.2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда:

Реконструкция и разширение на открита разпределителна уредба (ОРУ) 220 кV на електрическа подстанция "Плевен 1", намираща се в ПИ № 56722.651.187, гр.Плевен.

Площадката за предвидена за **разширяване на съществуващата** ОРУ 220 кV на електрическа подстанция "Плевен 1" е разположена непосредствено от източно-югоизточната страна на ОРУ 220 кV с площ 8дка.

Целта на реконструкцията е разширението на уредбата е да се премине от схема на шинната система четириъгълник към схема двойна шинна система с обходна шина и шиносъединител. Новите присъединявания ще се изградят като изцяло нови полета в частта на уредбата, подлежаща на разширение, **без** това да е свързано с **изграждане на нови въздушни електропроводни трасета**. Предвижда се и изграждане на вътрешно площадков път, който ще свързва съществуващ бетонов път в подстанция "Плевен 1" със съществуващ асфалтов път извън оградата. Не е необходимо промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

За надеждното отводняване на площадката се предвиждат земни окопи по южната и източната и страна. Покарй бетонов път с направление север-юг, който е граница между съществуващата и новопроектираната част на подстанцията, за отвеждане на повърхностни води в тази зона се предвижда бетонова регула, която се включва в напречен отводнител ф30 см (преминаване под бетоновия път), оттам водата отива в облицован окоп до достигане на новопроектирания тръбен водосток ф 50 см. при км 0 + 088.50. Проектирането на отводнителните канавки е синхронизирано с изготвената вертикална планировка на обекта.

Не се предвижда използване на взри при предвидените изкопни работи във връзка с изграждане на фундаментите за монтаж на съоръженията.



Генерираните отпадъци по време на строително-монтажните работи ще се извозват от фирмата изпълнител на проекта, като задължението е заложено в Договора за изпълнение.

По време на експлоатацията имайки в предвид характера на дейността предвидена от ИП не се очаква генериране на отпадъци и формиране на производствени отпадъчни води.

Имотът, предмет на ИП, **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), **както и в границите на защитени зони** по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположена (на около 2 km) е ЗЗ “Река Вит” BG 0000181, определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП/ППП при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони** от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона ЗЗ “Река Вит” BG 0000181. В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган** за така заявеното ИП “Реконструкция и разширение на открита разпределителна уредба 220 kV на електрическа подстанция “Плевен 1”” е, **че не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение.

ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ
ДИРЕКТОР РИОСВ – ПЛЕВЕН

