



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 969
Плевен, ...12.02..... 2014 г.

ДО
Г-Н СИМЕОН ШАРАБАНСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА КНЕЖА
УЛ. "МАРИН БОЕВ" № 69
ГР. КНЕЖА

На вх. № 969/12.02.2014 г.

Относно: *Инвестиционно предложение за "Подобряване енергийната ефективност на административната сграда на Община Кнежа"*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ШАРАБАНСКИ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 969/12.02.2014 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), която може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение "Подобряване енергийната ефективност на административната сграда на Община Кнежа", попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда реконструкция с цел увеличаване на енергийната ефективност на сградата на общинска администрация, находяща се на ул. "Марин Боевски" № 69, гр. Кнежа – УПИ XIV- 4161, кв 124^А по ЗРП на гр.Кнежа. Сградата е съществуваща и е построена преди 1925 г. Представлява масивна триетажна постройка със сутерен. Предвиждат се следните мерки: *Топлоизолация покрив* - полагане на топлоизолация от минерална вата – 12 см. – площ – 290 м². и полагане на топлоизолационни плоскости XPS 100 мм по топъл покрив – отстъп трети етаж 93 м²; *Подмяна дограмата на сутерен и изолация на подова плоча* - топлинно изолиране на подовата плоча над неотопляем сутерен с екструдирани полистирен XPS 3см. – 382,77 м² и подмяна на дървените прозорци в сутерена с нови PVC профил двоен стъклопакет 13м²; *Подмяна на котел* - подмяна на съществуващ котел на пара, ниско налягане с нов водогреен котел. Съществуващата газо-нафтова горелка ще се монтира на новия котел. Новия котел ще е с топлинна мощност 200 kW. Котела ще е оборудван със съответната спирателна арматура, предпазен вентил, термометър, монометър и затворен разширителен съд. Циркулацията на топлоносителя ще се осъществява от щранг помпа; *Изграждане на нова ВОИ* - изграждане на двутръбна водно-конвективна отоплителна инсталация с принудителна циркулация. За отоплителни тела ще се използват алуминиеви радиатори, окомплектовани с терморегулиращи вентили и автоматични обезвъздушители. Главният щранг на тръбната мрежа ще се изгради от стоманени тръби. Останалата тръбна мрежа ще се изгради от полиетиленови тръби с алуминиева вложка. Не се предвижда друго строителство, ползване на природни ресурси, изграждане на инсталации или схеми, освен изброените по-горе.

ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, **не попада** и в границите на защитена зона (ЗЗ). Най-близко разположена (на около 4.895 km) е ЗЗ "Конунски дол" BG0000627, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие,



включена в списъка защитени зони приети с Решение № 811/16.11.2010 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр.96/2010 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона ЗЗ “Конунски дол” BG0000627. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП “Подобряване енергийната ефективност на административната сграда на Община Кнежа” е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,



ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ
Директор на РИОСВ – Плевен