



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 1851

Плевен, 28.03. 2014 г.

ДО

Г-ЖА КАМЕЛИЯ ПЕТКОВА

УПРАВИТЕЛ НА "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" АД

ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

Г-Н Е Л

ГР. ПЛЕВЕН

на вх. № 1851/25.03.2014 г.

Относно: *Инвестиционно предложение "Реконструкция на съществуваща бензиностанция – Шел Дружба: Подмяна на навес над бензиноколонки и нови подземни резервоари за светли горива в ПИ с идентификатор 56722.667.678, по КК и КР на гр. Плевен, кв. Дружба".*

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 1851/25.03.2014 г. за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение "Реконструкция на съществуваща бензиностанция – Шел Дружба: Подмяна на навес над бензиноколонки и нови подземни резервоари за светли горива в ПИ с идентификатор 56722.667.678, по КК и КР на гр. Плевен, кв. Дружба", попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда: реконструкция на съществуваща бензиностанция, изразяваща се в подмяна на два броя съществуващи резервоари за светли горива, 2 бр. бензиноколонки и навес над позициите за зареждане на леки автомобили. Предвижда се монтаж на подземни, хоризонтални, цилиндрични резервоари – БДС 2085 и EN 12285/2003, които ще се монтират частично на мястото на демонтираните – в зелен остров и под бетонова настилка. Всеки от двата нови резервоара е с работен обем по 60 м^3 , като единият от резервоарите е трикамерен с обеми на отделните камери $60 = (30+20+10)\text{ м}^3$, а вторият резервоар е двукамерен с обеми на отделните камери $60 = (40+20)\text{ м}^3$. Общата вместимост на новите резервоари за светли горива в бензиностанцията, след извършване на реконструкцията ще бъде 120 м^3 . Резервоарите за различните видове горива са с двойни стени със стоманена обшивка. Междинното пространство на всеки резервоар ще се запълни с гликол, благодарение на който ще се следи за пробив на обшивките на всеки отсек от резервоара. Инвестиционното предложение предвижда и демонтаж на 2 бр. бензиноколонки и монтаж на 2 бр. нови четири продуктови бензиноколонки за бензин и дизел. Предвижда се демонтаж на съществуващ навес и подмяната му с нов, който се предвижда да покрива и трите позиции за зареждане на автомобилите. Инвестиционното предложение не предвижда промяна на съществуващата и изграждането на нова техническа инфраструктура.



Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположени (на около 1,72 км) са:

- ЗЗ “Студенец” BG0000240 по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр.21/2007г.) и

- ЗЗ “Студенец” BG 0000240 по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 105/2008 г.), променена със Заповед № РД-67/28.01.2013г. на МОСВ, ДВ бр. 10/05.02.2013г.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG 0000240 (двете). В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП предложение “Реконструкция на съществуваща бензиностанция – Шел Дружба: Подмяна на навес над бензиноколонки и нови подземни резервоари за светли горива в ПИ с идентификатор 56722.667.678, по КК и КР на гр. Плевен, кв. Дружба” е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,



ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ

Директор на РИОСВ – Плевен