



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 2471
Плевен, 19.04. 2014 г.

ДО
“СБАЛББ - ТРОЯН” ЕООД
УЛ. “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” №253
ГР. ТРОЯН

на вх. №2471/23.04.2014 г.

Относно: Инвестиционно предложение “Строителство на площадкови газопроводи и газоразтоварище за захранване на четири броя котелни помещения”, в УПИ I, кв.2 по регулационния план на микрорайон “Север”, гр. Троян, община Троян.

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 2471/23.04.2014 г. за горецитиралото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение “Строителство на площадкови газопроводи и газоразтоварище за захранване на четири броя котелни помещения”, в УПИ I, кв.2 по регулационния план на микрорайон “Север”, гр. Троян, община Троян, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционно предложение предвижда: строителство на площадкови газопроводи и газоразтоварище за захранване на четири броя котелни помещения. Площта на имота е 52,78 дка и в него са изградени 4 бр. сгради: административна и три отделения - I-во, II-ро и III-то отделение. В момента отоплителната инсталация е на течно гориво (нафта), като всяка сграда има собствено котелно помещение с монтирани нафтови котли. Новият обект се състои от: газоснабдителен пункт, в който ще се монтират полуремаркета с 204 бр. бутилки с компресиран природен газ (общо 10m³). Чрез площадкови газопроводи от PEHD тръби с дължина около 360м, газта достига до четири броя котелни помещения. За сграда администрация и II-ро отделение ще се използват съществуващите котелни помещения, в които допълнително до нафтования котел ще се монтира газов котел. За I-во и III-то отделение ще се изградят 2 бр. нови външни котелни. Котелните сгради са тип “контейнер” от стоманена конструкция и стени и покрив от термопанели и в тях ще се монтира газов котел. Газовите котли ще бъдат свързани към съществуващата отоплителна инсталация на сградите. Ще се използва съществуваща техническа инфраструктура. Водоснабдяването и ел. захранването на имота е съществуващо.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположена (на около 4,5 км.) е защитена зона BG 0001493 “Централен Балкан – буфер” за опазване на природни местообитания на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение №802/04.12.2007г. на Министерски съвет (ДВ бр.107/2007г.).



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG 0001493. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **оценката** на компетентния орган за така заявленото ИП “Строителство на площадкови газопроводи и газоразтворище за захранване на четири броя котелни помещения”, в УПИ I, кв.2 по регулативния план на микрорайон “Север”, гр. Троян, община Троян е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,


ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ
Директор на РИОСВ – Плевен

