



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 2594

Плевен, 14.02 2014 г.

ДО

“ПЕТРОЛ” АД

РАЙОН “ЛОЗЕНЕЦ”

БУЛ. “ЧЕРНИ ВРЪХ” №20

1421 ГР. СОФИЯ

на вх. №2594/30.04.2014 г.

Относно: *Инвестиционно предложение “Реконструкция и преустройство на съществуваща бензиностанция 4106 Петрол Плевен в ПИ №56722.25.168, местността “Текийски орман” по кадастралната карта на гр. Плевен, община Плевен. Промяна на строежа в два етапа – 1^{ви} етап поставяне на газ, 2^{ри} етап строителство на сграда, козирка и резервоар за светли горива 60 м³”.*

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 2549/30.04.2014 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение “Реконструкция и преустройство на съществуваща бензиностанция 4106 Петрол Плевен в ПИ №56722.25.168, местността “Текийски орман” по кадастралната карта на гр. Плевен, община Плевен. Промяна на строежа в два етапа – 1^{ви} етап поставяне на газ, 2^{ри} етап строителство на сграда, козирка и резервоар за светли горива 60 м³”, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда: реконструкция и преустройство на съществуваща бензиностанция 4106 Петрол Плевен в ПИ 56722.25.168, местност “Текийски Орман“ по КК на гр. Плевен, общ. Плевен. Обекта е търговски за зареждане на МПС на клиенти с три вида светли горива, газ пропан бутан, обслужване на клиентите и продажби на пакетирани сокове, безалкохолни напитки, закуски, готови и прясно приготвени храни и хранителни стоки и др. На 1 етап в обекта се предвиждат строително монтажни работи за изпълнение на подземен резервоар за газ 10 м³, комбинирана колонка за газ и светли горива, многопродуктова колонка за светли горива, плътна негорима стена от двете страни на газрезервоара откъм границата на имота, отводнителни решетки и каломаслоуловител, а по – нататък на 2 етап ще се извърши строителство на нова сграда, козирка и резервоар за светли горива 60 м³.

Няма необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най – близко разположената защитена зона е “Река Вит” BG0000181 – определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по



чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.).


Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG 0000181. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП “Реконструкция и преустройство на съществуваща бензиностанция 4106 Петрол Плевен в ПИ №56722.25.168, местността “Текийски орман” по кадастралната карта на гр. Плевен, община Плевен. Промяна на строежа в два етапа – 1 етап поставяне на газ, 2 етап строителство на сграда, козирка и резервоар за светли горива 60 м³” е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,


ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ
Директор на РИОСВ – Плевен