



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 3554

Плевен, ..... 2014 г.

ДО

Г-Н МИХАИЛ МИХАЙЛОВ

УПРАВИТЕЛ НА

“ТИ ЕМ ТИ” ООД

УЛ. “СТОЯН ЗАИМОВ” № 39

ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК

на вх. № 3554/25.06.2014 г.

**Относно:** *Инвестиционно предложение “Промислена газова инсталация на цех за трикотаж”, намиращ се в УПИ IX, стр. кв. 608, Индустриална зона гр. Плевен.*

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 3554/25.06.2014 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение “Промислена газова инсталация на цех за трикотаж”, намиращ се в УПИ IX, стр. кв. 608, Индустриална зона гр. Плевен, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда: изграждане на промислена газова инсталация с работно налягане 0,03 МРа, захранваща с природен газ следните съоръжения:

- Газов топовъздушен апарат с номинална топлинна мощност 45 kW, оборудвана с атмосферна газова горелка, комплектована с блок за управление;

- Топловъздушен апарат за подгриване на въздух в цех трикотаж, снабден с автоматична газова горелка “NG 280”, с номинална мощност 300 kW;

- Топловъздушен апарат за подгриване на въздух в цех трикотаж, снабден с автоматична газова горелка “NG 140”, с номинална мощност 170 kW;

- Парогенератор за производство на водна пара, снабден с автоматична газова горелка “Riello BS1”, с номинална мощност 52 kW;

- Парогенератор за производство на водна пара, снабден с автоматична газова горелка “Riello BS3D”, с номинална мощност 189 kW.

Промислената газова инсталация ще се захрани с природен газ от ГРИТ, монтирано на имотната граница, от където ще се изгради надземен газопровод с дължина 18 м. и подземен газопровод с дължина 18м. След подземния участък, газопровода ще се монтира надземно с дължина 260,5м.

Имотите, засягащи инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположени защитени зони (на около 3,73 км) са:

- 33 “Студенец” BG0000240 по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр.21/2007г.) и

- 33 “Студенец” BG 0000240 по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 105/2008 г.), променена със Заповед № РД-67/28.01.2013г. на МОСВ, ДВ бр. 10/05.02.2013г.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG 0000240 (двете). В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП предложение “Промислена газова инсталация на цех за трикотаж”, намиращ се в УПИ IX, стр. кв. 608, Индустриална зона гр. Плевен е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.



С уважение,

**ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ**

Директор на РИОСВ – Плевен