



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изм. № 3951

Плевен, 19.08. 2014 г.

ДО

Г-Н ВЪЛКО СТОИЛОВ

“ГЕА КОНСУЛТ” ООД

Ж.К. “МЛАДОСТ” 4, БЛ. 403, ВХ. 4, ЕТ. 5, АП. 37

ГР. СОФИЯ

На вх. № 3951/16.07.2014 г.

и документацията към него с

вх. № 3951/07.08.2014 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) “Реконструкция на напорен тръбопровод на ВЕЦ “Троян 2”*

Във връзка с внесената документация (уведомление и документацията към него) с вх. №№ 3951/16.07.2014 г. и 3951/07.08.2014 г., на РИОСВ – Плевен за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), която може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение “Реконструкция на напорен тръбопровод на ВЕЦ “Троян 2”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на напорен тръбопровод на съществуващ от 1923 г. ВЕЦ “Троян 2”. Съгласно издадено Разрешително № 11140019/02.10.2007 г. на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен), водовземането се осъществява посредством бент и входно-водовземно съоръжение от р. Бели Осъм, след което водата по открит деривационен канал (ПИ № 73198.244.18 и 73198.508.447) достига до втори бент (сграда ПИ № 73198.508.447.1) и от там по напорен тръбопровод от Стб тръби с външен диаметър ф900, достига до централата за производство на електроенергия (сграда ПИ № 73198.508.447.3). Напорния тръбопровод Стб ф900 е с дължина 131 м и преминава през ПИ № 73198.508.393 (улица о.т.64-68). Същият е амортизиран и с течове, с наранена и износена вътрешна повърхност. Предвижда се подмяна с нови стоманени тръби с вътрешен ф 1220 мм (външен ф 1250 мм) положени по съществуващото трасе. След реконструкцията мощността на ВЕЦ ще се увеличи от 188 kW до инсталираната мощност от 270 kW. Площадката на ИП е с изградена техническа инфраструктура. Не се предвижда промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура.

Съгласно становище с изх. № 4301/06.08.2014 г. на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР – Плевен), ИП е допустимо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, заложили в План за управление на рачния басейн (ПУРБ) 2010 – 2015 г. в Дунавски район. ИП подлежи на разрешителен режим, съгласно глава IV, раздел III – изменение и продължаване на разрешителното. БДУВДР – Плевен дава мотивирано заключение, че ИП няма да окаже значително отрицателно въздействие върху водите и водните екосистеми.

ИП не засяга границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.



ИП не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата "Натура 2000". Отстои на 2.3 – 2.4 км от ЗЗ "Централен балкан – буфер" BG 0001493 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение № 802/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г.).

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОО) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).


С оглед на гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП "Реконструкция на напорен тръбопровод на ВЕЦ "Троян 2", при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона "ЗЗ "Централен балкан – буфер" BG 0001493.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП "Реконструкция на напорен тръбопровод на ВЕЦ "Троян 2" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

*С уважение,*



**ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ**

*Директор на РИОСВ – Плевен*