



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. №

2805/04.07.2014

Плевен, 2014 г.

ДО

ИНЖ. МИТКО СПАСОВ

УПРАВИТЕЛ НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ

И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, ГР. ПЛЕВЕН

УЛ. "САН СТЕФАНО" № 25, ГР. ПЛЕВЕН

КОПИЕ ДО:

Г-Н ТОМА ТЕРЗИЕВ

ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ – ДУНАВСКИ РАЙОН

УЛ. "ЧАТАЛДЖА" № 60, ГР. ПЛЕВЕН

на Вх. № 2805/04.07.2014 г.

Относно: Уведомление за промяна параметрите на инвестиционно предложение "Получаване на разрешително за водовземане с цел добив на подземни води от 3 (три) броя съществуващи тръбни кладенци и дренаж "Чучура" при ПС "Сомовит" за питейно-битово водоснабдяване на с. Сомовит и с. Долни Вит, общ. Гулянци"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СПАСОВ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 2805/04.07.2014 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), която може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение "Получаване на разрешително за водовземане с цел добив на подземни води от 3 (три) броя съществуващи тръбни кладенци и дренаж "Чучура" при ПС "Сомовит" за питейно-битово водоснабдяване на с. Сомовит и с. Долни Вит, общ. Гулянци", попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда получаване на разрешително за водовземане с цел добив на подземни води от 3 (три) броя съществуващи тръбни кладенци и дренаж "Чучура" при ПС "Сомовит" за питейно-битово водоснабдяване на с. Сомовит и с. Долни Вит, общ. Гулянци. Подземните води се добиват от 1 (един) тръбен кладенец (останалите са консервирани) и дренаж "Чучура", постъпват в черпателен резервоар на помпената станция и оттам във водопроводната мрежа на с. Сомовит и с. Долни Вит, общ. Гулянци. Тръбните кладенци са разположени в имоти 68045.177.45; 68045.177.22 и 68045.176.26, а дренажа, каптирания извор, помпената станция и черпателния резервоар в поземлен имот 68045.401.440, в земл. на с. Сомовит, общ. Гулянци, обл. Плевен. Координатите на съоръженията са:

ТК 1 (консервиран)	43°40'47.21"N	24°45'39.90"E
ТК 2 (консервиран)	43°40'47.79"N	24°45'37.18"E
ТК 3	43°40'49.18"N	24°45'37.25"E
Дренаж "Чучура"	43°40'49.10"N	24°45'58.10"E

Предвижда се ползването на подземни води с дебит 9,6 l/s (ТК 3 – 6,0 l/s и дренаж "Чучура" – 3,6 l/s).

Съгласно становище с изх. № 3133/07.08.2014 г. на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, ИП е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) на Дунавски район. Водовземането от подземни води подлежи на разрешителен режим съгласно глава четвърта на Закона за водите, като с цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реа-



лизирането на ИП да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 2-4 от ЗВ. БДУВДР – Плевен дава заключение, че ИП “Получаване на разрешително за водоземане с цел добив на подземни води от 3 (три) броя съществуващи тръбни кладенци и дренаж “Чучура” при ПС “Сомовит” за питейно-битово водоснабдяване на с. Сомовит и с. Долни Вит, общ. Гулянци” няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми, при спазване на забраните и ограниченията посочени в становище с изх. № 3133/07.08.2014 г. на БДУВДР – Плевен.

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. ИП попада в границите на защитена зона (ЗЗ) “Река Вит” BG0000181, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка на ЗЗ приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона “Река Вит” BG0000181. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявено ИП “Получаване на разрешително за водоземане с цел добив на подземни води от 3 (три) броя съществуващи тръбни кладенци и дренаж “Чучура” при ПС “Сомовит” за питейно-битово водоснабдяване на с. Сомовит и с. Долни Вит, общ. Гулянци” е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,



СТЕФАН ЦАНЕВ - дир. д-я „ПД“
ректор РИОСВ - Плевен
исно Заповед № РД-34/20.01.2014 г.
(Министър на околната среда и водите)

ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ
Директор на РИОСВ – Плевен