



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № *5865*  
Плевен, ..... *11.11.* 2014 г.

ДО

Г-Н ИВАН МИЛОВСКИ

ЕТ "ИВАН МИЛОВСКИ"

УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" № 43,

3230 ГР. КНЕЖА

На вх. № 5865/06.11.2014 г.

Относно: *Инвестиционно предложение за "Промислена газова инсталация на зърносушилня (етап II) към База за съхранение на сухо зърно силозен тип" в ПИ № 739007, земл. на гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен*

**УВАЖАЕМИ Г-Н МИЛОВСКИ,**

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 5865/06.11.2014 г. за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), която може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение "Промислена газова инсталация на зърносушилня (етап II) към База за съхранение на сухо зърно силозен тип" в ПИ № 739007, земл. на гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда ново строителство – изграждане на промишлена газова инсталация на зърносушилня на съществуваща зърно База за съхранение на сухо зърно силозен тип, с издадено разрешение за строеж № 37/2011 г. и разрешение за ползване № СТ-05-2099/2012 г. ИП ще се осъществи в ПИ № 739007, земл. на гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен, с площ 6.272 дка, с начин на трайно ползване „производствен терен“, собственост на възложителя – ЕТ „Иван Миловски“ ЕИК 106068233, гр. Кнежа. ИП предвижда захранване с природен газ на зърнобазата от газоразпределителната мрежа на „Кнежа газ“ ООД, гр. Кнежа, за изграждането на която мрежа има издадени решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС №№ ПН 32 ПР/2005 г.; ПН 33 ПР/2005 г., ПН 74 ПР/2005 г. ПН 75-ПР/2005 г. ПН 99 ПР/2006 г., ПН 101 ПР/2006 г., ПН 102-ПР/2006 г., ПН 44 ПР/2009 г. и ПН 21-ПР/2011 г. на РИОСВ – Плевен. Предвижда се изграждане на газопроводно отклонение РЕ-НД Ø 60.3x5.8 и стоманени тръби Ø 60.3x3.6, с работно налягане 0.09 МРа. В началото на газопровода ще се изгради газорегулаторен пункт (ГРП), понижаващ налягането от 0.4 МРа на 0.09 МРа. Газовата инсталация с работно налягане 0.09 МРа ще е подземна с дължина Ø 60.3x3.6 – 18 метра и Ø 60.3x5.8 – 70 метра. Дълбочината на полагане на подземните участъци е минимум 0.8 метра. Дъното на траншеята ще се изравни със слой от мека почва и пясък, на излиза е предвидена обсадна тръба. Изкопаната пръст ще се складира до траншеята и ще се ползва за обратно засипване на изкопа. Ще се използва съществуващата техническа инфраструктура на ПИ № 739007 (ел. захранване, вода, канал. и др.). Не се предвижда промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура.



ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, **не попада** и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близка (на около 2.71 км) е ЗЗ “Конунски дол” BG0000627, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка на ЗЗ приет с Решение № 811/16.11.2010 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 96/2010 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитена зона ЗЗ “Конунски дол” BG0000627.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП “Промислена газова инсталация на зърносушилни (етап II) към База за съхранение на сухо зърно силосен тип” в ПИ № 739007, земл. на гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

*С уважение,*

**ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ**  
Директор на РИОСВ – Плевен

ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ - дир. д-я „ПД“  
За Директор РИОСВ - Плевен  
(съгласно Заповед № РД-34/20.01.2014 г.  
на Министъра на околната среда и водите)

