



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. №

6012

Плевен, 2014 г.

ДО

ИНЖ.АНГЕЛ ГОРНИШКИ

УПРАВИТЕЛ НА „КНЕЖА ГАЗ” ООД

УЛ. „МАРИН БОЕВ” № 73,

3230 ГР. КНЕЖА

На вх. № 6012/14.11.2014 г.

Относно: *Инвестиционно предложение за “Разпределителен газопровод за ПИ № 739008”, Североизточен район – извън строителни граници”, земл. на гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен*

УВАЖАЕМИ Г-Н ГОРНИШКИ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 6012/14.11.2014 г. за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), която може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение “Разпределителен газопровод за ПИ № 739008”, Североизточен район – извън строителни граници”, земл. на гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на разпределителен газопровод за захранване с газ на промишлен консуматор – газова инсталация към обект Зърно база, находящ се в ПИ № 739007, земл. на гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен, с газоразпределителната мрежа на „Кнежа газ” ООД, гр. Кнежа, за която има издадени решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС №№ ПН 32 ПР/2005 г.; ПН 33 ПР/2005 г., ПН 74 ПР/2005 г. ПН 75-ПР/2005 г. ПН 99 ПР/2006 г., ПН 101 ПР/2006 г., ПН 102-ПР/2006 г., ПН 44 ПР/2009 г. и ПН 21-ПР/2011 г. на РИОСВ – Плевен. Новото отклонение (разпределителен газопровод), което ще е в границите на ПИ 739008, гр. Кнежа, започва от съществуващ газопровод $\varnothing 90 \times 8,2$ мм, ще продължи успоредно до границата на имот 739005 на отстояние 1,5 м, и ще завърши на границата на имот ПИ 739007 с Газоизмервателно табло (ГИТ). Ще се изгради с тръби полиетилен висока плътност РЕ-НД $\varnothing 90 \times 8,2$ мм, с максимално работно налягане 0,4МРа., ИП има за цел да осигури транспортиране на природен газ до консуматорите при максимален часов разход на газ 135 ст.м³/ч., изчислителна температура 20⁰С и абсолютно налягане 101325Ра. Газопроводът ще е с обща дължина около 275,1 м. На трасето се осигурява сервитутна зана, представляваща ивица с ширина по 1 м от двете страни на газопровода. Дълбочината на полагане на подземните участъци от газопровода е минимум 0,8 м от горния ръб на тръбата до повърхността на земята. За запълване на изкопа ще се използва материалът от изкопните работи. Не са необходими други дейности, свързани с основния предмет. Не е необходимо изграждане на нова пътна инфраструктура. Съществуващата пътна инфраструктура няма да се променя



ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, **не попада** и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близка (на около 2.04 км) е ЗЗ "Конунски дол" BG0000627, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка на ЗЗ приет с Решение № 811/16.11.2010 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 96/2010 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитена зона ЗЗ "Конунски дол" BG0000627.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП "Разпределителен газопровод за ПИ № 739008", Североизточен район – извън строителни граници", земл. на гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение



ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ
Директор на РИОСВ – Плевен

