



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 1356

Плевен, ..... 2015 г.

ДО  
ИНЖ. ИВАН РАЙКОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА  
ПЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" № 3  
ГР. ЯБЛАНИЦА  
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

**Относно:** Инвестиционно предложение "Реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа на гр. Ябланица - ул. "Мико Петков" от ОТ 259 до ОТ 165, I<sup>-вн</sup> етап - ниска зона от ОТ 129 до ОТ 165"

**УВАЖАЕМИ Г-Н РАЙКОВ,**

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 1356/24.02.2015 г. за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение "Реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа на гр. Ябланица - ул. "Мико Петков" от ОТ 259 до ОТ 165, I –ви етап - ниска зона от ОТ 129 до ОТ 165", попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда:

Рехабилитация на водопроводната мрежа в регулационните граници на гр. Ябланица.

Предвидено е реконструкцията на ВВМ да обхване съществуващия водопровод по ул. "Мико Петков" от ОТ 129 до ОТ 165 (I –ви етап ) и прилежащите към него водопроводни връзки и сградни отклонения.

Изкопните работи за полагане на водопровода ще се извършват машинно и ръчно. Предвижда се изкопната маса да се транспортира до депо, където ще се сортира в зависимост от категорията на почвата.

Общата дължина на предвидената за рехабилитиране водопроводна мрежа е 515, 60 м.

Имотът, предмет на **ИП**, не попада в границите на защитени територии по смисъла на **Закона за защитените територии (ЗЗТ)**, както и в границите на защитени зони по смисъла на **Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)**. Най-близко разположена (на около 6 km) е ЗЗ "Карлуково" BG 0001014, определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр.21/2007г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, **отчитайки местоположението и характера на ИП/ПП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата**



**“Натура 2000”, включително и върху най-близко разположената защитена зона 33 “Карлуково” BG 0001014. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП “Реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа на гр. Ябланица - ул. “Мико Петков” от ОТ 259 до ОТ 165, I –ви етап - ниска зона от ОТ 129 до ОТ 165” е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

**Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

**При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.**

С уважение,

**ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ**  
**ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛЕВЕН**  
съгласно Заповед № РД-133/20.02.2015 г.  
на Министъра на околната среда и водите

