



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. №

Плевен, 2015 г.

ДО

„АГРО – ЛЕНД” ООД

УЛ. „ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ” №5

С. ОДЪРНЕ

ОБЩ. ПОРДИМ

Вх. №3173/13.05.2015г.

***Относно:** Инвестиционно предложение “Трафопост БКТП 20/0.4 kV, 1x630 kVA”, в имот №000128, местността „Горна Шаварна”, в землището на с. Одърне, общ. Пордим.*

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 3173/13.05.2015 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение “Трафопост БКТП 20/0.4 kV, 1x630 kVA”, в имот №000128, местността „Горна Шаварна”, в землището на с. Одърне, общ. Пордим, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда: изграждане на трафопост с цел електрозахранване на ПИ№000128, местността „Горна Шаварна”, в землището на с. Одърне, общ. Пордим. В документацията е приложено Решение№544 от протокол №45 от заседание на 30.04.2015г по точка 5-та от дневния ред на Общински съвет гр. Пордим, с което се разрешава изработването на ПУП-ПЗ на ПИ№000128 за трафопост и парцеларни планове за ел. кабел 20 kV, свързващ трафопост БКТП 20/0.4 kV, 1x630 kVA, за захранване на помпена станция. Ел. трасето е проектирано в РИОСВ-Плевен и има писмо преценка по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС изх.№ 2932/13.05.2015г. Трафопостът представлява бетонова конструкция, която ще се достави напълно оборудвана заедно с трансформатора и съоръженията към тях и ще се монтира върху предварително излят фундамент с височина 0.01 м от терена. Под силовия трансформатор се предвижда фундамент и кабелен канал.

Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположена (на около 6.67 км) е:

- ЗЗ “Обнова Караман дол” BG0000239, за опазване на природни местообитания на дивата флора и фауна, включена в списъка да защитените зони, приети с Решение №122/2007г. на министърски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007г).



Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитена зона от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони ЗЗ - “Обнова Караман дол” BG0000239. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП “Трафопост БКТП 20/0.4 kV, 1x630 kVA”, в имот №000128, местността „Горна Шаварна”, в землището на с. Одърне, общ. Пордим е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор РИОСВ - Плевен

