



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 3753

Плевен, 22.06 2015 г.

ДО

Г-Н ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ

УПРАВИТЕЛ НА „МАРИЛ 09“ ЕООД

Ж.К. „ДРУЖБА“, БЛ. 225, ВХ. „Е“, АП. 14

ГР. ПЛЕВЕН

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за „Основен ремонт и възстановяване на съществуваща бензиностанция и изграждане на газстанция“ в УПИ I-1794, кв. 107а, гр. Левски, общ. Левски, обл. Плевен

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТЕФАНОВ,

Във връзка с Вашето уведомление с вх. № 3753/09.06.2015 г. на РИОСВ – Плевен за горе цитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл.10, ал.1 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП за „Основен ремонт и възстановяване на съществуваща бензиностанция и изграждане на газстанция“, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Съгласно представената информация ИП предвижда основен ремонт и възстановяване на съществуваща бензиностанция и изграждане на газстанция в поземлен имот с идентификатор 43266.401.1146, представляващ УПИ I-1794, кв. 107а, гр. Левски, общ. Левски, обл. Плевен, съгласно скица № 15-57742/11.02.2015 г. на СГКК – Плевен. Предвижда се изграждане към съществуващата бензиностанция на газоснабдителна станция, като за целта ще се изгради открит, хоризонтален цилиндричен резервоар за пропан-бетан с обем 5 куб.м., помпен агрегат, колонка за газ и пенкт за зареждане на бутилки. Съоръженията ще се разположат върху бетонова площадка. Газоколонката ще е върху съществуващо островче за зареждане на автомобили. Предвидена е необходимата технологична арматура, встрани от резервоара се съединяват тръби за течна и газова фракция и обратна връзка към газоколонка и пълначно, както и тръби КИП. Надземният резервоар ще се отгради със стена без отвори от трите страни с реакция на огън А2, огнеустойчивост Е1 12, на разстояние 1 м. от резервоара. Предвидено е и оборудване от пожаротехнически средства. По отношение на съществуващата бензиностанция, ще се извършат промени по електрозахранването от съществуващ ТП, ще се прокарат кабели, ще се монтират съответните табла, защити и др. За обслужващата сграда е предвидено евакуационно и аварийно осветление. ВиК захранването ще стане от съществуващ уличен водопровод и водомерна шахта. Захранването за противопожарни нужди ще е от пожарен хидрант ПХ 70/80. Технологичната канализация ще събира водите от нови отводнителни канали с решетки пред колонките, тези води ще преминават през каломаслоуловител и ще се включват в съществуващата площадкова канализация, от където заедно с битовите отпадъчни води ще заустват в градска канализация. Не се налага промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура.



ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, не попада и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположена (на около 0.59 км) е защитена зона (ЗЗ) "Обнова – Караман дол" BG0000239, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от ЗБР, включена в списъка на защитени зони приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.).

Така заявено ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), във връзка с чл. 92, т. 1 и чл. 93, ал. 1, т. 1 и чл. 93, ал. 1, т. 2 от същият закон, същото не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед на гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони** от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената ЗЗ "Обнова – Караман дол" BG0000239. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган** за така заявеното ИП за „**Основен ремонт и възстановяване на съществуваща бензиностанция и изграждане на газстанция**“, **е че не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

