



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 3940

Плевен, 30.06. 2015 г.

ДО

„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД

Ж.К. “МЛАДОСТ” 4

БИЗНЕС ПАРК „СОФИЯ”, СГРАДА 6

ГР. СОФИЯ

**Относно:** *Инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща и въведена в експлоатация базова станция на GSM мрежата за мобилна телекомуникация, изградена и поддържана от „Теленор България” ЕАД, с цел одобряване обхвата на GSM мрежата и далекосъобщителната инфраструктура на страната”, Базова станция № 3658, находяща се в гр. Плевен, ж. к. „Мара Денчева”, бл. 12, вх. „Ж” и вх. „З”, УПИ I, кв. 269.*

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 3940/17.06.2015 г. за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща и въведена в експлоатация базова станция на GSM мрежата за мобилна телекомуникация, изградена и поддържана от „Теленор България” ЕАД, с цел одобряване обхвата на GSM мрежата и далекосъобщителната инфраструктура на страната”, Базова станция № 3658, находяща се в гр. Плевен, ж. к. „Мара Денчева”, бл. 12, вх. „Ж” и вх. „З”, УПИ I, кв. 269, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда: преустройство на съществуваща и въведена в експлоатация базова станция № 3658, находяща се в гр. Плевен, ж. к. „Мара Денчева”, бл. 12, вх. „Ж” и вх. „З”, УПИ I, кв. 269.

Съществуващата мачта представлява тръбна мачтова конструкция състояща се от горещо-валцувани звена с обща дължина 8,00м. Монтирана е на покрива на сградата на кота +28.70м. Мачтата е укрепена с 6 броя стоманени въжета - обтегачи, анкерирани към стоманобетонната конструкция на покрива. При преустройството не се налага промяна по конструкцията на мачтата.

Съществуващите антени ще бъдат подменени с нови. Върху мачтата са разположени 3 броя RF и 2 броя MW антени със следното насочване:

### Разположение на антените:

Антена	Азимут (°)	Тип / Н	Кота на монтаж
Сектор 1	40°	RF / 2,58м	+34,10м
Сектор 2	170°	RF / 2,58м	+34,10м
Сектор 3	290°	RF / 2,58м	+34,10м
MW 1	336,64°	d=0,30	+33,50м
MW 2	181,27°	d=0,30	+33,00м





Съществуващият контейнер е предназначен за разполагане на телекомуникационното оборудване и е специално конструиран за целта и е разположен върху специална метална скара. Контейнерът е с размери 2,20м/2,30м и височина 2,50м. При преустройството не се предвижда промяна по конструкцията на контейнера.

Електрозахранването на таблото е осъществено от съществуващо електромерно табло тип, ТЕМО монтирано на стената на партера на сградата, изпълнено съгласно договор за присъединяване на разпределителното дружество. В помещението на покривът е монтирано табло за присъединяване на преносим Дизел генератор.

От електромерното табло до табло базова станция (РТ<sub>БС</sub>) е положен кабел NYU-J 4x10мм<sup>2</sup>, изтеглен в метална горещо-поцинкована тръба 1 1/2". Новият кабинет се захранва от РТ<sub>БС</sub> с кабел NYU-J 5x2,5мм<sup>2</sup> в метална горещо-поцинкована тръба 1 1/2".

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най – близко разположени са защитените зони BG0000240 "Студенец" за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007г. (ДВ бр.21/2007г.) и 33 BG0000240 "Студенец", обявена със Заповед № РД – 800/04.11.2008г. (ДВ бр. 105/09.12.2008г.) на Министерство на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG 0000240 - двете. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Преустройство на съществуваща и въведена в експлоатация базова станция на GSM мрежата за мобилна телекомуникация, изградена и поддържана от „Теленор България“ ЕАД, с цел одобряване обхвата на GSM мрежата и далекосъобщителната инфраструктура на страната“, Базова станция № 3658, находяща се в гр. Плевен, ж. к. „Мара Денчева“, бл. 12, вх. „Ж“ и вх. „З“, УПИ I, кв. 269 е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

**ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛЕВЕН**

