



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 4049
Плевен, 30.06.2015 г.

ДО
Г-Н СТАЙН
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ”, ЕАД
Ж.К. “МЛАДОСТ 4”,
БИЗНИС ПАРК „СОФИЯ”, СГРАДА 6
ГР. СОФИЯ

На Вх. №4049/22.06.2015г.

Относно: *Инвестиционно предложение “Преустройство на съществуваща и въведена в експлоатация базова станция на GSM мрежата за мобилна телекомуникация, изградена и поддържана от „Теленор България” ЕАД, с цел подобряване обхвата на GSM мрежата и далекосъобщителната инфраструктура на страната” в имот с идентификатор 56722.652.227.1, административен адрес: ул. „Грившико шосе”, гр. Плевен, общ. Плевен*

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 4049/22.06.2015г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение “Преустройство на съществуваща и въведена в експлоатация базова станция на GSM мрежата за мобилна телекомуникация, изградена и поддържана от „Теленор България” ЕАД, с цел подобряване обхвата на GSM мрежата и далекосъобщителната инфраструктура на страната” в имот с идентификатор 56722.652.227.1, административен адрес: ул. „Грившико шосе”, гр. Плевен, общ. Плевен, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда: преустройство и адаптиране на съществуваща и въведена в експлоатация Базова станция № 3659. Съществуващите две мачти представляват тръбни конструкции състоящи се от горещо-валцувани звена с обща дължина 5,00м. Монтирани са на плоския покрив на административната сграда на фирма Вапцаров АД на кота +31,00м. Мачтите са укрепени със стоманени подпори /подкоси/, анкерирани към стоманобетоновата конструкция на покрива. Съществуващият контейнер, предназначен за разполагане на телекомуникационното оборудване, е специално конструиран за целта и е разположен върху носеща метална скара на кота +27,50м. Промяната се състои в антените от Сектор 2 и Сектор 3 са подменени с нови и преносната антена е подменена с нова 1 брой MW антена.

Електрозахранването на таблото е осъществено от съществуващоразпределително табло тип, ТЕМО монтиранона стената на съществуващатасграда на Вапцаров АД.В помещението на покривът е монтиранотабло за присъединяване на преносим Дизел генератор.



От разпределителното табло до базова станция (РТ_{БС}) е положен кабел NYU-J4x10mm², изтеглен в метална горещо-поцинкована тръба 1 1/2". Новият кабинет се охранява от РТ_{БС} с кабел NYU-J 5x2,5mm² в метална горещо-поцинкована тръба 1 1/2".

Инвестиционното предложение не предвижда изграждане или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположени са:

- "Студенец" BG0000240, на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР

- "Студенец" BG0000240, обявена със зап. № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008)

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитена зона от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони 33 "Студенец" BG0000240 и 33 "Студенец" BG0000240. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП "Преустройство на съществуваща и въведена в експлоатация базова станция на GSM мрежата за мобилна телекомуникация, изградена и поддържана от „Теленор България“ ЕАД, с цел подобряване обхвата на GSM мрежата и далекосъобщителната инфраструктура на страната" в имот с идентификатор 56722.652.227.1, административен адрес: ул. „Гривишко шосе“, гр. Плевен, общ. Плевен е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

