



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 3937
Плевен, ... 21.07. 2015 г.

ДО

Г-Н СТАЙН

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ”, ЕАД

Ж.К. “МЛАДОСТ 4”,

БИЗНИС ПАРК „СОФИЯ”, СГРАДА 6

ГР. СОФИЯ

На Вх. № 3937/17.06.2015г.

***Относно:** Инвестиционно предложение “Преустройство на съществуваща и въведена в експлоатация базова станция на GSM мрежата за мобилна телекомуникация, изградена и поддържана от „Теленор България” ЕАД, с цел подобряване обхвата на GSM мрежата и далекосъобщителната инфраструктура на страната” в имот с идентификатор 56722.651.231.1, ж. п. Гара „Плевен-Запад” – контейнерен терминал, кв. 603, гр. Плевен, общ. Плевен*

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 3937/17.06.2015г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение “Преустройство на съществуваща и въведена в експлоатация базова станция на GSM мрежата за мобилна телекомуникация, изградена и поддържана от „Теленор България” ЕАД, с цел подобряване обхвата на GSM мрежата и далекосъобщителната инфраструктура на страната” в имот с идентификатор 56722.651.231.1, ж. п. Гара „Плевен-Запад” – контейнерен терминал, кв. 603, гр. Плевен, общ. Плевен, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда: преустройство и адаптиране на съществуваща и въведена в експлоатация Базова станция №3655, находяща се в гр. Плевен, ж.п. Гара "Плевен-Запад" - контейнерен терминал, кв. 603 и се състои в подмяна на съществуващите секторни с нови. Монтирана е една антенна мачта от поцинковани тръбни секции с обща височина 8м на плоския покрив на триетажна монолитна сграда на кота +9,00м.

Укрепването на мачтатата е с четири подкоса и три обтегача към стоманобетонната плоча на сградата. Височината и разположението на мачтата ще разрешава монтаж на антените на височина, която отговаря на хигиенните изисквания за функционирането на обекти от този тип. Апаратурата за базовата станция е разположена в специално изработен за целта телекомуникационен метален контейнер, монтиран върху метална конструкция на покривната плоча на и е с размери 2,72м./2,30м. и светла височина 2,45м.

Електрозахранването на таблото е осъществено от съществуващо електромерно табло тип, ТЕМО монтирано на фасадата на съществуващ трафопост в имота, изпълнено съгласно договор за при-



съединяване на "Разпределителното дружество". В помещението на покривът е монтирано табло за присъединяване на преносим Дизел генератор.

От електромерното табло до табло базова станция (РТ_{БС}) е положен кабел NYU-J 4x10мм², изтеглен в метална горещо-поцинкована тръба 1 1/2". Новият кабинет се захранва от РТ_{БС} с кабел NYU-J 5x2,5мм² в метална горещо-поцинкована тръба 1 1/2".

Инвестиционното предложение не предвижда изграждане или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположени са:

- "Студенец" BG0000240, на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР

- "Студенец" BG0000240, обявена със зап. № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008)

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитена зона от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони ЗЗ "Студенец" BG0000240 и ЗЗ "Студенец" BG0000240. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП "Преустройство на съществуваща и въведена в експлоатация базова станция на GSM мрежата за мобилна телекомуникация, изградена и поддържана от „Теленор България“ ЕАД, с цел подобряване обхвата на GSM мрежата и далекосъобщителната инфраструктура на страната" в имот с идентификатор 56722.651.231.1, ж. п. Гара „Плевен-Запад" – контейнерен терминал, кв. 603, гр. Плевен, общ. Плевен е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

