



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. №

Плевен, ..... 2015 г.

ДО

Г-Н СТАЙН

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ”, ЕАД  
Ж.К. “МЛАДОСТ 4”,  
БИЗНИС ПАРК „СОФИЯ”, СГРАДА 6  
ГР. СОФИЯ

На Вх. №4043/22.06.2015г.

**Относно:** *Инвестиционно предложение “Преустройство на съществуваща и въведена в експлоатация базова станция на GSM мрежата за мобилна телекомуникация, изграждана и поддържана от „Теленор България” ЕАД, с цел подобряване обхвата на GSM мрежата и далекосъобщителната инфраструктура на страната” в УПИ III, кв.6, с административен адрес: ж.к. „Дружба”, бл. 221, вх.Г, гр. Плевен, общ. Плевен*

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 4043/22.06.2015 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение “Преустройство на съществуваща и въведена в експлоатация базова станция на GSM мрежата за мобилна телекомуникация, изграждана и поддържана от „Теленор България” ЕАД, с цел подобряване обхвата на GSM мрежата и далекосъобщителната инфраструктура на страната” в УПИ III, кв.6, с административен адрес: ж.к. „Дружба”, бл. 221, вх.Г, гр. Плевен, общ. Плевен, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда: преустройство на съществуваща и въведена в експлоатация базова станция с цел подобряване обхвата на GSM мрежата и далекосъобщителната инфраструктура на страната. Монтирани са две мачти. Мачтите са разположени в северната и западната част на плоския покрив на сградата на кота +25,00м. На същата кота е монтиран и технологичния контейнер за оборудването на Базовата станция. Разположението им е съгласно приложения чертеж "План покрив със съоръжение". Съществуващите Мачти представляват тръбна мачтова конструкция с ф114 с височина от 4м за Мачта 2 и с височина от 6м за Мачта 1. Апаратурата за базовата станция е разположена в специално изработен за целта телекомуникационен метален контейнер монтиран върху метална конструкция на покривната плоча на кота +25,00м на плоския покрив с размери 2,72м./2,34м. и светла височина 2,45м. Преустройството се състои в подмяна на 3бр. RF от съществуващите RF с нови антени и една MW с нова. Електрозахранването на таблото е осъществено от съществуващо електромерно табло тип, ТЕМО монтирано на фасадата на сградата, изпълнено съгласно договор





за присъединяване на «Разпределителното дружество». В помещението на покривът е монтирано табло за присъединяване на преносим Дизел генератор.

От електромерното табло до табло базова станция (РТ<sub>БС</sub>) е положен кабел NYU-J 4x10мм<sup>2</sup>, изтеглен в метална горещо-поцинкована тръба 1 1/2". Трасето е изпълнено по одобрен проект от Община Плевен в тръба положена хоризонтално и вертикално по фасадата на сградата до табло базова станция. Новият кабинет се охранва от РТ<sub>БС</sub> с кабел NYU-J 5x2,5мм<sup>2</sup> в метална горещо-поцинкована тръба 1 1/2".

Имотът, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположени са:

- «Студенец» BG0000240, на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР

-«Студенец» BG0000240, обявена със зап. № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008)

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитена зона от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони ЗЗ - «Студенец» BG0000240 и - «Студенец» BG0000240. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП *“Преустройство на съществуваща и въведена в експлоатация базова станция на GSM мрежата за мобилна телекомуникация, изградена и поддържана от „Теленор България” ЕАД, с цел подобряване обхвата на GSM мрежата и далекосъобщителната инфраструктура на страната” в УПИ III, кв.6, с административен адрес: ж.к. „Дружба”, бл. 221, вх.Г, гр. Плевен, общ. Плевен е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.*

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

**ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН**

