



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 4047

Плевен, 2015 г.

ДО

„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД

Ж.К. “МЛАДОСТ” 4

БИЗНЕС ПАРК „СОФИЯ”, СГРАДА 6

ГР. СОФИЯ

Относно: *Инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща и въведена в експлоатация Базова станция на GSM мрежата за мобилна телекомуникация, изградена и поддържана от „Теленор България” ЕАД с цел одобряване на обхвата на GSM мрежата и далекосъобщителната инфраструктура на страната”, разположена в гр. Плевен, бул. „Дойран” №162, общ. Плевен, обл. Плевен.*

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 4047/22.06.2015 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмет и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща и въведена в експлоатация Базова станция на GSM мрежата за мобилна телекомуникация, изградена и поддържана от „Теленор България” ЕАД с цел одобряване на обхвата на GSM мрежата и далекосъобщителната инфраструктура на страната”, разположена в гр. Плевен, бул. „Дойран” №162, общ. Плевен, обл. Плевен, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда: преустройство на съществуваща и въведена в експлоатация Базова станция № 3501, изградена и поддържана от „Теленор България” ЕАД с цел одобряване на обхвата на GSM мрежата и далекосъобщителната инфраструктура на страната”, разположена в гр. Плевен, бул. „Дойран” №162, общ. Плевен, обл. Плевен.

На покрива на сградата са монтирани антенни две мачти с височина 4,00м и 5,00м. Мачтите са разположени на кота +24,20м. На същата кота е монтиран и технологичния контейнер за оборудването на Базовата станция. Съществуващите Мачти представляват тръбна мачтова конструкция ф114 с височина от 5м. Преустройството се състои в подмяната на 3бр. RF и една MW антена. Апаратурата за базовата станция е разположена в специално изработен за целта телекомуникационен метален контейнер, монтиран върху метална конструкция на покривната плоча на кота +24,20м и е с размери 2,72м./2,30м. и светла височина 2,45м.

Разположение на антените:

Антена	Азимут (°)	Тип / Н	Кота на монтаж
Сектор А	30 °	RF / 2,60м	+26,10м
Сектор В	135 °	RF / 2,60м	+26,10м
Сектор С	240 °	RF / 2,60м	+26,10м



MW 1	173,66 °	d=0,30	+28,90м
------	----------	--------	---------

Електрозахранването на таблото е осъществено от съществуващо електромерно табло тип, ТЕМО монтирано на стената на партера на сградата, изпълнено съгласно договор за присъединяване на разпределителното дружество. В помещението на покривът е монтирано табло за присъединяване на преносим Дизел генератор. От електромерното табло до табло базова станция (РТ_{БС}) е положен кабел NYU-J 4x10мм², изтеглен в метална горещо-поцинкована тръба 1 1/2". Трасето е изпълнено по одобрен проект от Община Плевен в тръба положена хоризонтално и вертикално по фасадата на сградата до табло базова станция. кабинет се захранва от РТ_{БС} с кабел NYU-J 5x2,5мм² в метална горещо-поцинкована тръба 1 1/2".

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най – близко разположени са защитените зони BG0000240 “Студенец” за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007г. (ДВ бр.21/2007г.) и ЗЗ BG0000240 “Студенец”, обявена със Заповед № РД – 800/04.11.2008г. (ДВ бр. 105/09.12.2008г.) на Министерство на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG 0000240 - двете. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Преустройство на съществуваща и въведена в експлоатация Базова станция на GSM мрежата за мобилна телекомуникация, изградена и поддържана от „Теле-нор България“ ЕАД с цел одобряване на обхвата на GSM мрежата и далекосъобщителната инфраструктура на страната”, разположена в гр. Плевен, бул. „Дойран” №162, общ. Плевен, обл. Плевен е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

