



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № *ИИИИ*
Плевен, *23.07* 2015 г.

ДО
Г-Н СТЕФАН АПОСТОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД
УЛ. “ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ”, №31
ГР. ПЕТРИЧ

На Вх. №4441/07.07.2015г.

Относно: *Инвестиционно предложение “Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла на ТП-16 в гр. Пордим”, в регулацията на гр. Пордим, общ. Пордим.*

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 4441/07.07.2015 г. за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение “Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла на ТП-16 в гр. Пордим”, в регулацията на гр. Пордим, общ. Пордим, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда: реконструкция на съществуваща въздушна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла на ТП-16 в гр. Пордим, в регулацията на гр. Пордим, общ. Пордим. Съществуващото положение и реконструкцията включват:

Клон „А” от въздушна мрежа ниско напрежение е запазена от ТП-16, гр. Пордим и е изпълнена с различни сечения и марки проводници М-25, М-16, АС-35, АС-25, УИП 3x35+54,6 и УИП 4x25 на стоманобетонени стълбове тип СБВ 125/9,5; СБВ 360/9,5; НЦ 250/9,5, КЦ 590/9,5 и ЪЦ 835/9,5. На места проводниците са разрегулирани и в лошо състояние. Състоянието на мрежата не е добро и се налага реконструкция свързана с:

- подмяна на съществуващите проводници тип УИП, АС и М с ВКЛ с усукани изолирани проводници NFC 3x50+54,6 и NFC 3x35+54,6;
- подмяна на стълбове;
- подмяна на съществуващите проводници за улично осветление с ВКЛ с усукани изолирани проводници NFC 2x16.

Клон „А” запазва жилищните сгради по улиците „Христо Ботев” - юг, „Родопи” -изток, „Цар Освободител” - изток и „Кала тепе”.

Клон „Б” от въздушна мрежа ниско напрежение е запазена от ТП-16, гр. Пордим и е изпълнена с различни сечения проводници М-16 и М-10, на стоманобетонени стълбове тип СБВ



125/9,5, 250/9,5 и 650/9,5 и ЪЦ 835/9,5. На места проводниците са разрегулирани и в лошо състояние. Състоянието на мрежата не е добро и се налага реконструкция свързана с:

- подмяна на съществуващите проводници тип М с ВКЛ с усукани изолирани проводници NFC 3x35+54,6;

- подмяна на стълбове;

- подмяна на съществуващите проводници за улично осветление с ВКЛ с усукани изолирани проводници NFC 2x16.

Клон „Б” захранва жилищните сгради по улиците „Христо Ботев” - юг, източен тротоар и „Отец Паисий”.

Клон „В” от въздушна мрежа ниско напрежение е захранена от ТП-16, гр. Пордим и е изпълнена с проводници М-25, М-16, М10 и АС-25 на стоманобетонени стълбове тип СБВ 125/9,5; 360/9,5; ЪЦ835/9,5 и 1300/9,5. На места проводниците са разрегулирани и в лошо състояние. Състоянието на мрежата не е добро и се налага реконструкция свързана с:

- подмяна на съществуващите проводници тип М и АС с ВКЛ с усукани изолирани проводници NFC 3x50+54,6 и NFC 3x35+54,6;

- подмяна на стълбове;

- подмяна на съществуващите проводници за улично осветление с ВКЛ с усукани изолирани проводници NFC 2x16.

Клон „В” захранва жилищните сгради по улиците „Христо Ботев” - север, „Средна гора”-изток, „Славейков”-север и „Зора”.

Клон „Г” от въздушна мрежа ниско напрежение е захранена от ТП-16, гр. Пордим и е изпълнена с проводници М-25, М-16, М-10, NFC 3x50+54,6, NFC 3x35+54,6, NFC 4x16, АС-35, АС-25 и АС-16 на стоманобетонени стълбове тип СБВ 125/9,5; 360/9,5; НЦ 250/95, КЦ590/9,5 и ЪЦ835/9,5. На места проводниците са разрегулирани и в лошо състояние. Състоянието на мрежата не е добро и се налага реконструкция свързана с:

- подмяна на съществуващите проводници тип М, АС и NFC с ВКЛ с усукани изолирани проводници NFC 3x70+54,6, NFC 3x50+54,6 и NFC 3x35+54,6;

- подмяна на стълбове;

- подмяна на съществуващите проводници за улично осветление с ВКЛ с усукани изолирани проводници NFC 2x16.

Клон „Г” захранва жилищните сгради по улиците „Средна гора” - запад, „Струмица”, „Зора”-запад, „Родопи” - запад, „Цар Освободител” - запад, „Мусала” и „Рила”.

Реализацията на инвестиционното предложение не предвижда ползване на вода и формиране на отпадъчни води.

Инвестиционното предложение не предвижда изграждане или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Регулацията на гр. Пордим не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположена е:

- „Обнова” BG0002096, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-555/05.09.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.84/26.09.2008 г.)

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитена зона от мрежата „Натура 2000“,



включително и върху най-близко разположената защитена зона ЗЗ "Обнова" BG0002096, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-555/05.09.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.84/26.09.2008 г.). В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП "Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла на ТП-16 в гр. Пордим", в регулацията на гр. Пордим, общ. Пордим е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор РИОСВ - Плевен

