



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 4662

Плевен, 30.07. 2015 г.

ДО

„АГРО-БЕЛ 2001” ЕООД

„СТОПАНСКИ ДВОР”

С. БРЕСТ 5971

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

Относно: Инвестиционно предложение “ПУП - Парцеларен план за трасето на кабелно захранване на тръбни кладенци за водоземане за напояване на собствена земеделска земя в ПИ 068022, ПИ 070070, ПИ 066012, ПИ 076027, ПИ 064050 и ПИ 073006, всичките в местността „Садината“, землището на с.Брест, Община Гулянци, Област Плевен и инвестиционни проекти за захранване чрез възлов трафопост, както и трафопостове 20кV до всеки тръбен кладенец с прилежащото трасе на кабелно захранване на същите тръбни кладенци в ПИ 068022, ПИ 070070, ПИ 066012, ПИ 076027, ПИ 064050 и ПИ 073006, всичките в местността „Садината“, землището на с.Брест, Община Гулянци, Област Плевен”.

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 4662/15.07.2015 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „ПУП - Парцеларен план за трасето на кабелно захранване на тръбни кладенци за водоземане за напояване на собствена земеделска земя в ПИ 068022, ПИ 070070, ПИ 066012, ПИ 076027, ПИ 064050 и ПИ 073006, всичките в местността „Садината“, землището на с.Брест, Община Гулянци, Област Плевен и инвестиционни проекти за захранване чрез възлов трафопост, както и трафопостове 20кV до всеки тръбен кладенец с прилежащото трасе на кабелно захранване на същите тръбни кладенци в ПИ 068022, ПИ 070070, ПИ 066012, ПИ 076027, ПИ 064050 и ПИ 073006, всичките в местността „Садината“, землището на с.Брест, Община Гулянци, Област Плевен”, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда:

Изграждане на ел.захранване за 6 /шест/ броя тръбни кладенци за напояване на собствена земеделска земя в ПИ 068022, ПИ 070070, ПИ 066012, ПИ 076027, ПИ 064050 и ПИ 073006, всичките в местността „Садината“, землището на с.Брест, Община Гулянци, Област Плевен.

Захранването ще става с изграждането на кабелно трасе, възлов трафопост 20кV и 6 бр. нови трафопостове 20кV за всеки един тръбен кладенец.

На първи етап ще се разработи ПУП – ПП за кабелно трасе (подземно) за имоти ПИ 068022, ПИ 070070, ПИ 066012, ПИ 076027, ПИ 064050 и ПИ 073006 и инвестиционни проект за кабелно захранване, възлов трафопост и 2 бр. трафопостове за 2 бр. тръбни кладенци в ПИ 070070 и ПИ 068022.

На втори ще се проектира захранването на останалите 4бр кладенци с трафопостове 20кV за всеки един в ПИ 066012, ПИ 076027, ПИ 064050 и ПИ 073006, всичките в местността „Садината“, землището на с.Брест, Община Гулянци, Област Плевен.



Сервитутът на кабелите 20кV е четири метра – по два метра от двете страни на кабелите.

Всеки трафопост е със сервитути:

- 4.50м от страна трансформатор
- 2.5м от РУ 20кV и НН
- 1.5м от страни без врати

Имотите предмет на ИП са собственост на фирмата и са с начин на трайно ползване “Ниви”, съгласно скици от 26.02.2015 г., издадени от Общинска Служба по Земеделие – гр. Гулянци.

Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената Защитена зона (ЗЗ) на около 630 м е:

ЗЗ “Карабоаз” BG 0000335 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр.21/2007 г., изм. и доп. с Решение № 811/2010 г. ДВ бр.96/2010 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона ЗЗ “Карабоаз” BG 0000335.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП “ПУП - Парцеларен план за трасето на кабелно захранване на тръбни кладенци за водовземане за напояване на собствена земеделска земя в ПИ 068022, ПИ 070070, ПИ 066012, ПИ 076027, ПИ 064050 и ПИ 073006, всичките в местността „Садината“, землището на с.Брест, Община Гулянци, Област Плевен и инвестиционни проекти за захранване чрез възлов трафопост, както и трафопостове 20кV до всеки тръбен кладенец с прилежащото трасе на кабелно захранване на същите тръбни кладенци в ПИ 068022, ПИ 070070, ПИ 066012, ПИ 076027, ПИ 064050 и ПИ 073006, всичките в местността „Садината“, землището на с.Брест, Община Гулянци, Област Плевен”, е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,



ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН