



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 5056

Плевен, 2015 г.

ДО

Г-ЖА ЛЮБКА АЛЕКСАНДРОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕВСКИ
БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" № 58
5900, ГР. ЛЕВСКИ

Относно: Изменение на ИП: „Изграждане на ПСОВ за над 10 000 екв.ж., реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Левски”

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АЛЕКСАНДРОВА,

Във връзка с Вашето уведомление с вх. № 5056/31.07.2015 г. на РИОСВ – Плевен за горе цитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл.10, ал.1 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Изменението на ИП за „Изграждане на ПСОВ за над 10 000 екв.ж., реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Левски”, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Съгласно представената информация се предвижда изменение на ИП за „Изграждане на ПСОВ за над 10 000 екв.ж., реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Левски”, за което има постановено и влязло в сила Решение № ПН 17 ПР/2015 г. на РИОСВ – Плевен, което не е загубило правно действие, във връзка с чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда. Изменението е във връзка с изпълнение на Договор за БФП № DIR-51011119-C006 за изпълнение на Проект №DIR-51011119-7-19, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, реф. № BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000екв.ж.”. Настъпилите изменения са след съгласуване на проекта, подобект „Реконструкция и доизграждане на канализационната и водопроводна системи в град Левски” с „Овергаз Север” ЕАД (ГАЗТЕХ БГ АД) и ДП НКЖИ, за ВиК – мрежата, при което се изменят дължините на канализационна и водопроводна мрежи, както следва:

- Доизграждане на канализационна система с обща дължина **9 706 m** и реконструкция на съществуващата с обща дължина **5 901m**. В Решение № ПН 17 ПР/2015 г. са посочени дължини съответно 9547 m и 5941 m.
- Реконструкция на водопроводна мрежа по трасетата на изгражданата канализация с обща дължина **7 845 m** и доизграждане на водопроводната мрежа с дължина **6 115 m**. В Решение № ПН 17 ПР/2015 г. са посочени дължини съответно 7880 m и 6182 m.

Съгласно изготвен ПУП – ПП и трасировъчен план за придружаваща инфраструктура към ПСОВ, се прави поправка за:

- За довеждащ път – в текста на Решение № ПН 17 ПР/2015 г. е записано, че трасето е по съществуващ асфалтов път ПИ № 43236.262.25, НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път”, територия на транспорта от път PVN III-301 (Левски-Козар Белене), на който е предвидена реконструкция до ПИ №



43236.262.708 – частна собственост, след което се доизгражда по ПИ № 43236.265.194. Поправката засяга **ПИ № 43236.262.708**, който не се пресича от трасето на довеждащия път, а само граничи с ПИ № 43236.262.25.

В представената информация въз основа на която е издадено Решение № ПН 17 ПР/2015 г., са пропуснати имоти за трасетата на външно ел. захранване и водоснабдяване на площадката на ПСОВ, както следва:

- Външно ел. захранване: трасето засяга и **ПИ № 43236.265.193 с НТП „пасище”, общинска собственост**; (Имотът е описан в Решение № ПН 17 ПР/2015 г. към трасе на заустващ колектор и се пресича едновременно и от трасето на заустващия колектор и от външно ел.захранване);
- Водоснабдяване на площадката: **Трасето засяга и ПИ № 43236.264.559** (имотът е описан в Решение № ПН 17 ПР/2015 г. към трасе на довеждащ колектор и се пресича едновременно и от трасето на довеждащ колектор и довеждащ водопровод).

Останалите параметри на ИП за „Изграждане на ПСОВ за над 10 000 екв.ж., реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Левски” не се променят – остават същите, както са посочени в Решение № ПН 17 ПР/2015 г. на РИОСВ – Плевен.

ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, не попада в границите на защитени зони (ЗЗ) по смисъла на ЗБР. Отстои на около 0.070 км от границите на ЗЗ “Обнова – Караман дол” BG 0000239 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено изменението на ИП за „Изграждане на ПСОВ за над 10 000 екв.ж., реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Левски”, което е свързано единствено и само с увеличаване дължината на доизгражданата и реконструираната ВиК мрежа, изключване на ПИ № 43236.262.708 и корекция трасетата на водоснабдяване и ел. захранване без да се включват нови имоти, като останалите параметри остават същите както в Решение № ПН 17 ПР/2015 г., което при спазване на условията и мерките в решението няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, поради което не попада в обхвата на чл. 92, т. 1 и чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед на гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената “Обнова – Караман дол” BG 0000239. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното изменението на ИП за „Изграждане на ПСОВ за над 10 000 екв.ж., реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Левски”, е че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо е неразделна част от Решение № ПН 17 ПР /2015 г. на РИОСВ – Плевен и се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

