



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 6797

Плевен, 10.11..... 2015 г.

ДО

Г-Н ХАРИ НАЙДЕНОВ

„ПСТ ПЛЕВЕН“ ООД

УЛ. „РЕДУТА“ № 2

5800 ГР. ПЛЕВЕН

Относно: Инвестиционно предложение за „Разширение на промишлена газова инсталация“ в асфалтобаза в ПИ № 000386, земл. на гр. Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАЙДЕНОВ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. 6797/06.11.2015 г. за горе цитирания план, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), която може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение за „Разширение на промишлена газова инсталация“ в асфалтобаза в ПИ № 000386, земл. на гр. Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се газоснабдяване на горивна уредба на тунелна барабанна пещ за сушене на инертни материали, в съществуваща асфалтобаза, находяща се в поземлен имот (ПИ) № 000386, в земл. на гр. Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен. Имота е с площ 39.951 дка, със съществуващи в него асфалтобаза и сгради – работилница, склад, кантар, трафопост. Обектът се захранва с природен газ от разпределителната газопроводна мрежа на „Газинженеринг“ ООД, Долни Дъбник. Газовата инсталация започва от газоизмервателно табло (ГИТ), собственост на „Газинженеринг“ ООД, разположено в границите на ПИ 000386. Въртящата пещ, изсушител на строителните смеси е съоръжена с горивна уредба на течно и газообразно гориво. Горелката е с максимална термична мощност 13,9MW. За осигуряване с природен газ на горивната уредба в близост до съоръжението ще бъде монтиран газорегулаторен пункт (ГРП), изграден от стоманени тръби с диаметър Ø 133x4.0 мм. Съоръжението започва със спирателен кран и филтър за газ. След филтъра има регулатор с отсекател на налягане. Работното налягане на газа преди регулатора е 0,6 МРа, а налягането на изхода е 0,015МРа. След регулатора се монтира предпазно-изпускателен вентил. Паралелно на предпазно-изпускателния вентил се монтира ръчна продухателна свещ. Горивната уредба е снабдена с два броя отсекателни магнетвентили, контроли за високо и ниско налягане и контрола за плътност. Отвеждането на димните газове ще се става по съществуващата димоотводна система. Газовата инсталация е оразмерена да осигури нужното количество газ с максимален разход $Q_{max}=1450\text{ст.м}^3/\text{час}$. След ГИТ ще се монтира метален шкаф със спирателна апаратура. От него ще тръгват два клона, един за съществуващата и един за новопроектираната газова инсталация. Новото отклонение ще се положи подземно на дълбочина



минимум 80 см от повърхността на терена до горната образуваща на тръбата. Свързването на ГРП с промишлените консуматори става с метални тръби, монтирани надземно, като при необходимост – ще са снабдени със защитен кожух. Разширението не е свързано с ползване на вода, както и с образуване на промишлени или битови отпадъчни води. Не се предвижда промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ)

Инвестиционно предложение **попада изцяло** в границите на защитена зона (ЗЗ) “Студенец” BG0000240 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие, и ЗЗ “Студенец” BG0000240, обявена със Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 105/09.12.2008 г.), включени в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.).

ИП **не противоречи** на забраните за защитената зона “Студенец” BG0000240 за опазване на дивите птици, определени със заповедта за обявяването ѝ.

Така заявеното инвестиционно предложение за разширение на съществуваща газова инсталация в съществуваща асфалтобаза и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху ЗЗ “Студенец” BG 0000240 и ЗЗ “Студенец” BG 0000240. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение за „Разширение на промишлена газова инсталация“ в асфалтобаза в ПИ № 000386, земл. на гр. Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

