



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № *2726*
Плевен, *11.05.* 2016 г.

ДО
Г-Н ТОДОР КУРТЕВ - УПРАВИТЕЛ
НА „ЯНА“ АД
ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
ГР. ПЛЕВЕН

На вх. № 2726/28.04.2016г

Относно: Инвестиционно предложение "Изграждане на нова колонка и надземен резервоар за пропан-бутан с обем 10 куб. м на територията на съществуваща газозарядна станция за автомобили", в поземлен имот XXIV, в стр. кв. 604, землището на гр. Плевен, общ. Плевен

УВАЖЕМИ Г-Н КУРТЕВ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 2726/28.04.2016 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение "Изграждане на нова колонка и надземен резервоар за пропан-бутан с обем 10 куб. м на територията на съществуваща газозарядна станция за автомобили", в поземлен имот XXIV, в стр. кв. 604, землището на гр. Плевен, общ. Плевен, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на нова колонка и надземен резервоар за пропан-бутан с обем 10 куб. м на територията на съществуваща газозарядна станция за автомобили.

Инвестиционното предложение е свързано със съхранение на втечен пропан – бутан, опасно вещество в обхвата на Приложение 3 от ЗООС. Представенен е броя, вида и капацитета на резервоара за съхранение на пропан – бутан на територията на обекта. Предвижда се поставяне на 1бр. надземен резервоар за съхранение на пропан – бутан с проектен капацитет за съхранени на съоръжението - 10м³. При максимално запълване на резервоара от 85% и при плътност на пропан- бутана 515 кг/м³, максималното количество на съхранение на пропан – бутан ще е **4,4 тона**; Пропан – бутанът е втечен нефтен газ, класифициран в категория на опасност – "втечени запалими газове, категория 1 или 2", Част 2 "Поименно изброени опасни вещества" на Приложение 3 от ЗООС. Капацитет на съхранение на пропан – бутан в обекта ще е **4,4 тона и не надвишава** пределно количество от 50 тона в колона 2 на Част 2 на Приложение 3 от ЗООС, поради което съоръжението не се класифицира като съоръжение с нисък рисков потенциал и **не е необходимо провеждане на процедури по реда на чл.99б и глава 7, раздел I на ЗООС.**

Към настоящия момент, в близост до местоположението на обекта няма предприятие с класификация нисък рисков потенциал по реда на Глава 7, раздел I „Контрол на опасностите от големи аварии“ на ЗООС (изм. и доп , бр.62/2015г.), за което да се изисква безопасни отстояния до него.



Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата техническа инфраструктура.

Имотът обект на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената Защитена зона е:

- **“Река Вит” BG0000181**, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.)

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитената зона от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона ЗЗ **“Река Вит” BG0000181**. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП “Изграждане на нова колонка и надземен резервоар за пропан-бутан с обем 10 куб. м на територията на съществуваща газозарядна станция за автомобили“, в поземлен имот XXIV, в стр. кв. 604, землището на гр. Плевен, общ. Плевен е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛЕВЕН

