



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 2391

Плевен,^{08.06}..... 2016 г.

ДО

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН,
ПЛ. "САВА МЛАДЕНОВ", № 9,
ОБЩИНА ТЕТЕВЕН
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ГР. ТЕТЕВЕН

На Вх. № 2391/14.04.2016 г.
И документация към него с
Вх. №, № 2391/25.05.2016 г.,
2391/30.05.2016 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на водоснабдителната мрежа на с. Голям Извор, община Тетевен, област Ловеч“.

Във връзка с внесената документация с вх. №, № 2391/14.04.2016 г., 2391/25.05.2016 г., 2391/30.05.2016 г. на РИОСВ – Плевен за горесцитираното инвестиционно предложение (уведомление и приложения към него), на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 81/2010 г., ДВ бр. 3/2011 г., ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на водоснабдителната мрежа на с. Голям Извор, община Тетевен, област Ловеч“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на съществуващата водоснабдителна мрежа в регулационните граници на с. Голям Извор, община Тетевен. Ще бъдат засегнати две зони на водоразпределителната мрежа:

- Ниската част на населеното място, която се захранва с вода от напорен резервоар (НР) с обем 140 куб. м, махала „Ореша“. За целите на непрекъснатото водоподаване, от този резервоар се изгражда допълнителна връзка със сондаж в североизточната част на селото (местоположение: X 4668797.19, Y 8573539.37), който подава вода за високата зона и за НР „Ореша“. За зоната са предвидени 2 бр. регулатори на 6 atm. Преминаването на главните клонове през реките е предвидено чрез полагане на тръба в топлоизолация и окачване на тръбите по устоите на мостовете;
- Висока зона на с. Голям Извор: предвижда се да се захрани съществуващ резервоар от съществуващ сондаж в непосредствена близост, извън регулацията. Трасето на водопровода е по главния път гр. Тетевен – с. Голям Извор. Предвиден е 1 брой регулатор на налягане до 6 atm.

Предвидената за реконструкция водоснабдителна мрежа по проект е с дължина L=12018 м, която обхваща 100 % от населеното място. Предвидени за премахване са етернитови тръби с диаметри Ф125 и Ф80. Всички тръби и фасонни части ще се изпълнят от PVC-О, съгласно



стандарт ISO 16 422 или еквивалентен. Заложените диаметри са съответно DN125, DN110, DN90 и DN75. В проекта е предвидено и възстановяване на нарушената трайна настилка и прилежаща инфраструктура.

ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

ИП не попада в границите на защитена зона (ЗЗ), съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близката ЗЗ е ВГ 0002109 "Васильовска планина", определена за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП „Реконструкция на водоснабдителната мрежа на с. Голям Извор, община Тетевен, област Ловеч“, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони, в т. ч. – ВГ 0002109 "Васильовска планина".

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП „Реконструкция на водоснабдителната мрежа на с. Голям Извор, община Тетевен, област Ловеч“ и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ-Плевен