



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 4461

Плевен, 10.08. 2016 г.

ДО

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД
ЧРЕЗ Г-ЖА ПОЛЯ ХРИСТОВА - ПЪЛНОМОЩНИК

ГР. ЛОВЕЧ

Относно: *Инвестиционно предложение “Изграждане на нов мачтов трафопост с нов кабел 20 kV от съществуващ стоманорешетъчен стълб” до ПИ №№748125 и 748124, землище на гр. Кнежа.*

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 4461/25.07.2016 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение “Изграждане на нов мачтов трафопост с нов кабел 20 kV от съществуващ стоманорешетъчен стълб” до ПИ №№748125 и 748124, землище на гр. Кнежа, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда: изграждане на нов мачтов трафопост с нов кабел 20 kV от съществуващ стоманорешетъчен стълб до ПИ №№748125 и 748124, землище на гр. Кнежа. Кабелът ще бъде с дължина 425 м. и ще се полага по съществуваща пътна инфраструктура с дълбочина на изкопа 0,8 и 1,1 м. Кабел 20 kV ще се полага в трасе на съществуващ и вече въведен в експлоатация такъв.

Генерираните отпадъци ще се управляват съгласно действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.

Имотът, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най – близко разположена е ЗЗ ВГ0000627 “Конунски дол”, на основание чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), приета с Решение на МС №811/16.11.2010г. (ДВ бр.96/2010г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона ВГ 0000627. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявено ИП “Изграждане на нов мачтов трафопост с нов кабел 20 kV от съществуващ



стоманорешетъчен стълб” до ПИ №№748125 и 748124, землище на гр. Кнежа е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛЕВЕН

