



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 4464

Плевен, ..... 1008. 2016 г.

ДО

### „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД ЧРЕЗ Г-ЖА ПОЛЯ ХРИСТОВА - ПЪЛНОМОЩНИК

ГР. ЛОВЕЧ

**Относно:** *Инвестиционно предложение “Изграждане на нов трафопост - тип БКТП с нови кабели 20 кV от съществуващ стоманорешетъчен стълб на ВЛ „Роза” и от нов стоманорешетъчен стълб на ВЛ „Сомовит” до БКТП в УПИ II, кв.140А, гр. Гулянци, подмяна на съществуващи електромерни табла с нови - на стълбове НН и на пилони, полагане на нови кабели НН по ул. „Плевен” и по ул. „Никола Ракитин”, гр. Гулянци, община Гулянци.*

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 4464/25.07.2016 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предметта и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение “Изграждане на нов трафопост - тип БКТП с нови кабели 20 кV от съществуващ стоманорешетъчен стълб на ВЛ „Роза” и от нов стоманорешетъчен стълб на ВЛ „Сомовит” до БКТП в УПИ II, кв.140А, гр. Гулянци, подмяна на съществуващи електромерни табла с нови - на стълбове НН и на пилони, полагане на нови кабели НН по ул. „Плевен” и по ул. „Никола Ракитин”, гр. Гулянци, община Гулянци, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда: полагане на кабел 20 кV от ВЛ „Сомовит” с дължина 23м., кабел 20 кV от ВЛ „Роза” с дължина 360м. Кабелите НН са с обща дължина на изкопа 291м. Изкопите ще бъдат с дълбочина 0,8м и 1,1м и ще са в сервитута на съществуващата улична мрежа на гр. Гулянци. Генерираните отпадъци ще се управляват съгласно действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.

Имотът, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположени са ЗЗ “Река Вит” BG0000181, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от ЗБР, включена в списъка на защитени зони приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007г.) и ЗЗ “Карабоаз” BG 0000335 на основание чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие, одобрена с Решение на Министерски съвет № 811/2010 г. (ДВ бр.96/2010 г.)

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG 0000181 и 0000335. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП “Изграждане на нов трафопост - тип БКТП с нови кабели 20 кV от съществуващ стоманорешетъчен стълб на ВЛ „Роза” и от нов стоманорешетъчен стълб на ВЛ „Сомовит” до БКТП в УПИ II, кв.140А, гр. Гулянци, подмяна на съществуващи електромерни табла с нови - на стълбове НН и на пилони, полагане на нови кабели НН по ул. „Плевен” и по ул. „Никола Ракитин”, гр. Гулянци, община Гулянци е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

**ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛЕВЕН**

