



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 4958

Плевен, 30.08. 2016 г.

ДО

„МАЛТЕРИ СУФЛЕ БЪЛГАРИЯ”

УЛ. “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” №48

ГР. ПЛЕВЕН

Относно: *Инвестиционно предложение „Аварийно укрепване на земната основа под фундаменталната плоча на елеваторната кула при силозите за съхранение на „Малтери Суфле България” ООД, гр. Плевен.*

Във връзка с внесено уведомление с вх. №4958/22.08.2016 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Аварийно укрепване на земната основа под фундаменталната плоча на елеваторната кула при силозите за съхранение на „Малтери Суфле България” ООД, гр. Плевен, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда: във връзка с наклоняване на елеваторната кула - висока стоманобетонна сграда в завода за малц на „Малтери Суфле България ООД“ в Плевен, причинено от деформации в земната основа, поради влошените ѝ хатрактеристики се предвижда изпълнение на инжектиране за заздравяване и укрепване на земната основа под и по границите на фундаментната плоча по технологията „Тръба с маншет” или т.нар инжекционни микропилоти (ИМП). По време на реализирането на ИП не се предвижда използването на взривни мероприятия. Теренът е урбанизиран и е с предназначение за производствена дейност. Теренът е профилиран така че е в съответствие с пътната инфраструктура в близост до и обслужваща парцела. Инжектирането се изпълнява през предварително пробити отвори с диаметър 40-42мм. Сондажите са разположени шахматно в редовете на ортогонална мрежа със средна стъпка -1м. в двете посоки. Дълбочината им е до 7 метра.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най – близко разположени са защитените зони BG0000240 “Студенец” за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007г. (ДВ бр.21/2007г.) и ЗЗ BG0000240 “Студенец”, обявена със Заповед № РД – 800/04.11.2008г. (ДВ бр. 105/09.12.2008г.) на Министерство на околната среда и водите.



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG 0000240 - двете. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП предложение „Аварийно укрепване на земната основа под фундаменталната плоча на елеваторната кула при силозите за съхранение на „Малтери Суфле България“ ООД, гр. Плевен е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛЕВЕН

