



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 5083

гр. Плевен, .....<sup>09.09.</sup>2016 г.

ДО

**Г-ЖА КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА**

**КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ**

УЛ. „ТЪРГОВСКА № 22

ГР. ЛОВЕЧ

**Относно:** *Инвестиционно предложение за „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Умаревци, Община Ловеч“*

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖА МАРИНОВА,**

Във връзка с внесено Ваше уведомление с вх. 5083/31.08.2016 г. на РИОСВ – Плевен, за горе цитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), която може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение за „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Умаревци, Община Ловеч“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се реконструкция на всички улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения в границите на с. Умаревци, общ. Ловеч, обл. Ловеч. Полагането на сградните водопроводни отклонения /СВО/ ще е чрез неуправляемо хоризонтално сондиране в частта им в обсега на уличните платна и чрез изкоп – през тротоарите до връзката със съответния имотен водомер. Проектът е съобразен с *Наредба №2/22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи*, за урбанизирани територии с население под 100000 жители. Всички сградни водопроводни отклонения за имотите, прилежащи към проектното трасе, ще се изпълняват от РЕНД, като местата, диаметрите и дължините им са съгласно изготвен проект. За прилагане на избрания метод на без изкопно полагане се изпълняват само технологични изкопи-на мястото на всяко СВО, ПХ, връзка със СК или връзка със съществуваща разпределителна шахта, както и технологични изкопи за подаване на новата водопроводна тръба в старата, служеща за кожух. Предвидени са необходимия брой ПХ 70/80, съгласно изискванията на *Наредба №Из-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност и пожар*. Проектните ПХ са 36 броя, надземни, снабдени със СК за изолиране от уличния водопровод в случай на необходимост от профилактика и демонтаж. При монтажните работи всички връзки „полиетилен – полиетилен“ ще бъдат изпълнени по метода на челната заварка или по технологични причини – чрез електрофитинги, връзките 4полиетилен – метал“ са предвидени с фланци, фланшови адаптори, или жаба. Последната връзка от всяко СВО – с вътрешната водопроводна инсталация преди съответния водомерен възел, ще се изпълнява чрез механични връзки



/клемофитинги/. Всички спирателни кранове ще бъдат фланшови, шибърни и с EPDM покритие на шибъра. Спирателните кранове ще са окомплектовани с охранителна гарнитура, шиш и предпазно чугунено гърне. Предвидено е възстановяване на нарушените улични и тротоарни настилки след изпълнението на реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа. Реализацията на инвестиционното предложение ще доведе до намаляване на загубите на вода както и неблагоприятното въздействие върху околната среда.

Инвестиционното предложение **не попада** в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, **не попада** и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близка е защитена зона „Деветашко плато“ BG0000615, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 21/2007 г.).

Така заявено инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената ЗЗ „Деветашко плато“ BG0000615. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение за „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Умаревци, Община Ловеч“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

*С уважение,*

**ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА**  
*Директор на РИОСВ – Плевен*

