



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 5316

Плевен,^{28.10.} 2016 г.

ДО
Г-Н КРИСТИЯН ДРАГАНОВ
Г-Н ИЛИЯ КРАЧУНОВ
УПРАВИТЕЛИ НА
“БОНМИКС” ЕООД
СЕВЕРНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
ГР. ЛОВЕЧ

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) “Реконструкция и връзка на канализационното отклонение за БФОВ на “БОНМИКС” ЕООД с довеждащ колектор до ГПСОВ - гр. Ловеч”.

**УВАЖАЕМИ Г-Н ДРАГАНОВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н КРАЧУНОВ,**

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 5316/15.09.2016 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл.10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение “Реконструкция и връзка на канализационното отклонение за БФОВ на “БОНМИКС” ЕООД с довеждащ колектор до ГПСОВ - гр. Ловеч”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда:

Реконструкция и връзка на канализационното отклонение за БФОВ на “БОНМИКС” ЕООД с довеждащ колектор до ГПСОВ - гр. Ловеч.

С дългогодишната експлоатация,външната канализационна мрежа и септична яма са се компрометирали и не могат да изпълняват предназначението си, което налага тяхното реконструиране.

Реконструкцията на канала и връзката с довеждащия колектор се предвижда да се изпълнят с двуслойни ореберени РЕ тръби , с диаметър d 315мм/ дв 273мм/ и коравина SN 8.

За участъка под ж.п.линията Свищов-Троян се предвижда да се изпълнят нови ревизионни шахти № 1 и № 2, които ще са кръгли, бетонови. Съществуващият под линията канал от стоманени тръби Ø377мм се запазва и ще служи за предпазен кожух, в който ще се монтират РЕ тръби.

В участъка от РШ 2 до съществуващата РШ на довеждащия колектор, канализационното отклонение се предвижда да се изпълни с двуслойни оребрени РЕ тръби с диаметър d 315/273 мм.



При строителството няма да се използва взрив.

БФОВ формиран при експлоатацията на обекта ще заустват във отвеждащ колектор на ГПСОВ – гр. Ловеч.

С реализацията на реконструкцията на канализационното отклонение и връзката му с отвеждащият колектор на ГПСОВ – гр. Ловеч, необходимостта от използването на съществуващата септична яма отпада.

Не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както **и в границите на защитени зони** по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). **Най-близко разположена** (на около 0.61km) е **ЗЗ “Деветашко плато” ВГ 0000615** определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, **отчитайки местоположението и характера на ИП/ППП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона ЗЗ “Деветашко плато” ВГ 0000615.** В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП “Реконструкция и връзка на канализационното отклонение за БФОВ на “БОНМИКС” ЕООД с довеждащ колектор до ГПСОВ - гр. Ловеч” е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, **възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.**

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛЕВЕН

