



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 5651

Плевен, 10.10. 2016 г.

ДО

ДО Г-ЖА ИВЕЛИНА

АТАНАСОВА

УПРАВИТЕЛ НА

“МЛ – КОНСУЛТ - 2009 ” ЕООД

УЛ. “СТАРА ПЛАНИНА” № 15, ЕТ. 1, АП. 1

ГР. ПЛЕВЕН

Относно: “ПУП-Парцеларен план на трасе на кабелна линия за външно електрозахранване и БКТП за кабелно захранване 20 KV от ВЛ "ЗНО" до нов трафопост /БКТП/ 1000kVA, 20/0.4 kV, в ПИ № 040069, м-ст "Край село", землище на гр. Искър, община Искър”.

УВАЖАЕМА Г-ЖО АТАНАСОВА,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 5651/05.10.2016 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл.10, ал.1 от същата, Ви уведомявам следното:

“ПУП-Парцеларен план на трасе на кабелна линия за външно електрозахранване и БКТП за кабелно захранване 20 KV от ВЛ "ЗНО" до нов трафопост /БКТП/ 1000kVA, 20/0.4 kV, в ПИ № 040069, м-ст "Край село", землище на гр. Искър, община Искър”, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Планът предвижда:

Изграждане на трафопост и ел. трасе - кабелно захранване 20 KV от ВЛ "ЗНО" до нов трафопост /БКТП/ 1000kVA, 20/0.4 kV, в ПИ № 040069, м-ст "Край село", землище на гр. Искър, община Искър.

Ще се изгради подземно кабелно трасе с полагане на кабел САХЕТ 3x1x120 мм², с дължина около 455.50 м. положен свободно в кабелен изкоп с дълбочина 1,30 м.

Не се предвижда използването на взрив.

Имотът, предмет на плана, **не попада в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), **както и в границите на защитени зони** по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположена е ЗЗ “Река Искър” ВГ 0000613, определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявения план и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП/ППП при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони** от мрежата “Натура 2000”, включително и върху най-близко разположената защитена зона е ЗЗ “Река Искър” ВГ



0000613, определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган** за така заявения "ПУП-Парцеларен план на трасе на кабелна линия за външно електрозахранване и БКТП за кабелно захранване 20 KV от ВЛ "ЗНО" до нов трафопост /БКТП/ 1000kVA, 20/0.4 kV, в ПИ № 040069, м-ст "Край село", землище на гр. Искър, община Искър", **е че не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛЕВЕН

