



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 5752

гр. Плевен, ..*2.10*.....2016 г.

ДО

Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ

УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 109

ГР. АПРИЛЦИ

**Относно:** *Инвестиционно предложение за „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на вилна зона, кв. „Острец“, гр. Априлци“*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН Д-Р ПЕЛОВ,**

Във връзка с внесено Ваше уведомление с вх. 5752/11.10.2016 г. на РИОСВ – Плевен, за горе цитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), която може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение за „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на вилна зона, кв. „Острец“, гр. Априлци“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на вилна зона, кв. „Острец“, гр. Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч. Водопроводите са ситуирани в трасето на съществуващи такива, на отстояние 1 м. от бордюрите, в регулационните граници на населеното място. Вилна зона в кв. „Острец“ се захранва от 1 напорен резервоар „Вилна зона“, с обем 75 куб.м. и вливна тръба на кота 644.5 м., от който се доставя вода за питейно-битови нужди на населението. Съгласно приложен монтажнен план и строителна документация, общата дължина на предвидените за изграждане водопроводи (клон 1 до клон 7 вкл.) е 1737,9 метра, ще стане на два етапа. Водопроводите ще бъдат изпълнени от тръби с полиетилен висока плътност РЕHD, с диаметър 91 и 110 мм. Ще се ползват съществуващите пътища. Изкопите ще се извършват механизирани, на дълбочина 0.6 м., в зависимост от проектните коти, профили и детайли. Предвидени са още спирателни кранове и пожарни хидранти 70/80 мм., както и сградни водопроводни отклонения с диаметър 25 мм. Тръбите ще се заваряват по метода челна заварка. За чупки по трасето ще се използват стандартни РЕ-дъги или колена. След полагане на водопроводите ще се възстанови целостта на пътните настилки. Изготвен е план за законосъобразно управление на генерираните строителните отпадъци. Не се предвижда промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура.

ИП **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, **не попада** в защитени територии по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близка е ЗЗ “Централен Балкан – буфер” BG0001493, включена в списъка на ЗЗ, приети с Решение № 802/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 107/2007 г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 96/2010 г.).



Така заявено инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените ЗЗ „Централен Балкан - буфер” BG0001493. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение за „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на вилна зона, кв. „Острец“, гр. Априлци“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Плевен за промените.

*С уважение,*

**ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА**  
*Директор на РИОСВ – Плевен*

