



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 6690

Гр. Плевен,2016 г.

ДО

Г-Н ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 32

ГР. ГУЛЯНЦИ

Относно: *Инвестиционно предложение за „Реконструкция на част от водопроводната мрежа в с. Милковица”, общ. Гулянци, обл. Плевен*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯКОВ,

Във връзка с внесено Ваше уведомление с вх. 6690/01.12.2016 г. на РИОСВ – Плевен, за горе цитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), относно горе цитираното инвестиционно предложение на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение за „Реконструкция на част от водопроводната мрежа в с. Милковица”, общ. Гулянци, обл. Плевен”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се реконструкцията на част от амортизираната съществуваща водопроводна мрежа в с. Милковица, с обща дължина 6 642 м, като реконструкцията ще се извърши, както следва: Етап I - ул. „Свобода“ (456 м.), ул. „Победа“ (324 м.), ул. „Яворов“ (204 м.), ул. „Шипка“ (242 м.), ул. „Витоша“ 1 (264 м.), ул. „Витоша“ 2 (336 м.), кръстовище и ул. „Одеса“ (144 м.), Етап II - ул. „Левски“ (570 м.), ул. „Сливница“ (360 м.), ул. „Беласица“ 1 и 2 (270 м.), ул. „Беласица“ (215 м.), ул. „Изток“ (636 м.), ул. „Осогово“ (248 м.), ул. „Арда“ 1 (104 м.), ул. „Арда“ 2 (628 м.), ул. „Раковски“ (903 м.), ул. „Кубрат“ 1 (250 м.), ул. „Кубрат“ 2 (210 м.), ул. „Хр. Ботев“, при запазване на част от същ. мрежа (278 м.). Част от трасетата на водопроводната мрежа (с дължина 1970 м.), са елементи от улична мрежа, предвидена за рехабилитация и реконструкция. Останалата част (с дължина 4672 м.) минава по улици без предвиден ремонт на уличната настилка. Реконструкцията на водопроводите ще става на участъци от осово кръстовище до осово кръстовище. Уличният водопровод ще е от полиетиленови тръби-висока плътност издържащи на номинално налягане PN10, като водопровода и фасонните части по него, ще се изпълнят от тръби от ПЕВП, PE100. Ще се монтират надземни пожарни хидранти ПХ70/80 за външно пожарогасене, на отстояния 200 м. Водопровода ще е на минимална дълбочина на полагане и покритие 1.50м/1.70 м. Предвидени са задължителни съоръжения като водомерни шахти с размери 1800/1500/2200 мм. с монтирани водомери, премостоване и входни/изходни шахти. Образованите по време на строителните работи изкопана земна маса – ще се използва за подравняване на ерозирани участъци от улици без настилка в с. Милковица, а фрезования асфалт за настилане на улици в с. Милковица. Не се предвиждат други спомагателна или поддържащи дейности. Не се предвижда промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура.



Инвестиционното предложение **не попада** в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, **не попада** и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко е ЗЗ "Река Вит" BG 0000181 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от ЗБР, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционно предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената ЗЗ "Река Вит" BG 0000181. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение за „Реконструкция на част от водопроводната мрежа в с. Милковица”, общ. Гулянци, обл. Плевен” е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите инвестиционно предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ – Плевен

