



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 6775

Гр. Плевен,2016 г.

ДО

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

ЧРЕЗ

Г-Н ВАЛЕРИ КАРААРГИРОВ

„СВЕТА МАРИНА – НЕДВИЖИМОСТИ И ТЕХНОЛОГИЯ“ ЕООД

УЛ. „ЦАР СИМЕОН“, № 23

ГР. ПЛЕВЕН

Относно: *Инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуващ трафопост ТП 617“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРААРГИРОВ,

Във връзка с внесено Ваше уведомление с вх. 6775/05.12.2016 г. на РИОСВ – Плевен, за горе цитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), относно горе цитираното инвестиционно предложение на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуващ трафопост ТП 617“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се преустройство на съществуващ ТП 617, вграден в съществуваща сграда, която е в етап на преустройство на сграда в отделения по нуклеарна медицина, лъчелечение, онкология и вътрешни болести към МБАЛ „Света Марина“ – етапно изпълнение, за която има постановено и влязло в сила Решение № ПН 26 ПР /2016 г., с което е преценено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на РИОСВ – Плевен, което не е загубило правно действие. ТП 617 е с местоположение поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56722.42.27 в местн. „Русково бърдо“, земл. на гр.Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен. Съществуващият трафопост е изграден в едно помещение с две самостоятелни обособени полета за монтаж на силовия трансформатор, КРУ 20кW и Уредба НН. Преустройството се състои в демонтаж на съществуващия маслен трансформатор 400 кVA и монтаж на нов сух трансформатор 630 кVA, както и демонтаж на съществуваща инсталация и монтаж на нови кабелни връзки НН. Ще се подмени електромерното табло и съществуващата вентилационна решетка с нова, усигуряваща условията за надеждна естествена вентилация на трафопоста. Подмяната на трафопоста се налага във връзка с необходимо увеличение на съществуващата с допълнително предоставена мощност от 110,5 kW- обща предоставена мощност 200 kW. Не се предвиждат други спомагателна или поддържащи дейности. Не се предвижда промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура.



Инвестиционното предложение **не попада** в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, **не попада** и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко е ЗЗ "Река Вит" BG 0000181 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от ЗБР, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение за изменение на ИП с Решение № ПН 26 ПР /2016 г. на РИОСВ – Плевен и предвидената в него дейност по преустройство на съществуващ трафопост ТП 617, не може да бъдат отнесена към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). При спазване на условията в Решение № ПН 26 ПР /2016 г. на РИОСВ – Плевен, дейността няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, поради което не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционно предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената ЗЗ "Река Вит" BG 0000181. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуващ трафопост ТП 617“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите инвестиционно предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ – Плевен

