



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 7048

Плевен, 21.12. 2016 г.

ДО
ЕТ „СВЕТЛИН ИЛЧОВСКИ“
УЛ. „СОЛУН“ № 11
ГР. КНЕЖА

Относно: *Инвестиционно предложение “Трасе на тръбна мрежа и Кабелно ел. захранване 20Кv; Тръбна мрежа и Кабели НН за външно електрозахранване и Реконструкция на въздушна линия СрН /20кV/ „Мирчовец“ във връзка с бъдещо строителство в ПИ 749011, м-ст „Трите декара“ землището на гр. Кнежа, област Плевен”.*

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 7048/16.12.2016 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение “Трасе на тръбна мрежа и Кабелно ел. захранване 20Кv; Тръбна мрежа и Кабели НН за външно електрозахранване и Реконструкция на въздушна линия СрН /20кV/ „Мирчовец“ във връзка с бъдещо строителство в ПИ 749011, местността „Трите декара“ землището на гр. Кнежа, област Плевен”, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда:

Присъединяване на Складово стопанство-26000т. (шест бр. силози за съхранение на зърно, елеват. шахта с елеват. кула, авторазтоварище с метален навес над него, три бункера за влажно зърно, два бункера за отсевки, зърнопочистваща машина, зърносушилня с бункер за влажно зърно, помещение за ел. табла и управление) в ПИ 749011, местността „Трите декара“ и „Силози за зърно-12000т.“ ПИ748048, м-ст „Трите декара“, землището на гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен /територия извън регулация на населено място/

За целта ще се изгради трасе от едножилни кабели 20кV тип NA2XS2Y със сечение 185мм², положени в тръбна мрежа.

Тръбната мрежа ще се изпълни както следва с 2 броя PVC тръби ф140/4,1мм.

Полагането на тръбите ще става в изкоп 1,3/0,6м с пясъчна подложка.

Трасето на кабелната линия, преминава през имоти:

- участък 1 кабел НН – от БКТП в ПИ748048 през ПИ 000469 пасище мера до ПИ 749011 – имоти собственост на възложителя – подземно 130 м
- участък 2 реконструкция кабели 20кV – през ПИ 000469 пасище мера въздушно - 324,31 м
- участък 3 БКТП и кабели 20кV – от БКТП в ПИ748048 през ПИ 000469 пасище мера – подземно 140 м.

За целта на ИП е необходимо допускане за изработване на ПУП – Парцеларен план на трасе



тръбна мрежа и Кабелно ел. захранване 20Кv.

Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най – близко разположена е 33 BG0000627 “Конунски дол”, на основание чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), приета с Решение на МС №811/16.11.2010г. (ДВ бр.96/2010г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG 0000627.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП “Трасе на тръбна мрежа и Кабелно ел. захранване 20Кv; Тръбна мрежа и Кабели НН за външно електрозахранване и Реконструкция на въздушна линия СрН /20кV/ „Мирчовец“ във връзка с бъдещо строителство в ПИ 749011, местността „Трите декара“ землището на гр. Кнежа, област Плевен” е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛЕВЕН

