



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 2068

Плевен, ..... 18.05 2017 г.

ДО

ГДИН „ЗАТВОРА“ ГР. ЛОВЕЧ  
УЛ. „МОГИЛАТА“ № 1

ГР. ЛОВЕЧ

На Вх. №№ 2068/07.04.2017 г., 2068/09.05.2017 г.

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) “Питейно – битово водоснабдяване на учебно-възстановителния център (УВЦ) към Затвора – гр. Ловеч, при Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието от каптирани извори в землището на с. Чифлик, общ. Троян“

Във връзка с внесеното уведомление и документация към него с вх. №№ 2068/07.04.2017 г., 2068/09.05.2017 г. на РИОСВ – Плевен за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 81/2010 г., ДВ бр. 3/2011 г., ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение (ИП) “Питейно – битово водоснабдяване на учебно-възстановителния център (УВЦ) към Затвора – гр. Ловеч, при Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието от каптирани извори в землището на с. Чифлик, общ. Троян“, съгласно внесеното от Вас уведомление и документация към него, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* и в тази връзка Ви уведомяваме следното:

Инвестиционно предложение “Питейно – битово водоснабдяване на учебно-възстановителния център (УВЦ) към Затвора – гр. Ловеч, при Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието от каптирани извори в землището на с. Чифлик, общ. Троян“ предвижда основен ремонт на съществуващата водопроводна мрежа за питейно – битово водоснабдяване, довеждаща вода от каптирани извори в ПИ №81476.27.38, землище на с. Чифлик до учебно-възстановителния център (УВЦ) към Затвора – гр. Ловеч намиращ се в ПИ №81476.27.97, землище на с. Чифлик, общ. Троян. ИП предвижда съществуващите водопроводи да се подменят с тръби от полиетилен.

За ремонт на водопроводите не е необходимо и не се предвиждат спомагателни или поддържащи дейности. Водопроводите ще се положат в траншеен изкоп изкопан ръчно без употреба на взрив с ширина 0.70 m и дълбочина 0.90 m. Изкопа е на отвал и същият ще се използва за обратен насип на траншеята.

ПИ №81476.27.38, землище на с. Чифлик, общ. Троян е с площ 6020 кв.м и начин на трайно ползване – ливада (съгласно скица №15-308376-27.06.2016 г., издадена от СГКК – гр. Ловеч).

ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.





ИП попада в границите на защитена зона “Централен Балкан - буфер” BG0001493, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че:

- съгласно становище на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен с вх. № 2068/09.05.2017 г. на РИОСВ – Плевен ИП е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016-2021 г., както и с предвидените мерки за постигане на тези цели, при спазване на мерките в ПУРБ. ИП е допустимо спрямо ПУРН 2016-2021 г.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП “Питейно – битово водоснабдяване на учебно-възстановителния център (УВЦ) към Затвора – гр. Ловеч, при Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието от каптирани извори в землището на с. Чифлик, общ. Троян“, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона “Централен Балкан - буфер” BG0001493.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за ИП в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

**ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА**  
*Директор на РИОСВ-Плевен*

