



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 2780

Плевен, 2017 г.

ДО

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД
УЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ” № 159
БЕНЧ МАРК БИЗНЕСЦЕНТЪР
РАЙОН „МЛАДОСТ”
ГР. СОФИЯ

Относно: *Инвестиционно предложение „Реконструкция на МрН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на граница на собственост ТП 1“, гр. Тръстеник”.*

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 2780/18.05.2017 г. за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Реконструкция на МрН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на граница на собственост ТП 1, гр. Тръстеник”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда:

Проекта предвижда да се извърши ремонт на съществуваща мрежа НН като се подменят досегашните медни и алуминиеви проводници с изолиран усукан проводник с цел подобряване качеството на доставяната услуга и ограничаване и минимизиране на загубите по електропреносната мрежа.

Предвижда се да се извърши реконструкция и ремонт на въздушна мрежа НН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на граница на собственост ТП 1, гр. Тръстеник. Трасето на мрежата от ТП 1 минава по част от улици – „Феринанд Александров“, „Петко Войвода“, „Илия Бешков“, „Панайот Волов“.

Обща дължина на мрежа НН приблизително 1,8 км. Общ брой абонати ~ 137 бр.

При подмяна на проводника с нов същият ще бъде оразмерен съобразно допустимият пад на напрежение според броя на абонатите. Проектът е обвързан с регулационния и кадастрален план на населеното място. Предвижда се изправяне на нови стълбове, ако съществуващите са обрुшени, счупени или не подлежащи на преизправяне. Електромерните табла ще се монтират на стълбовете от възд. ел.мрежа или на помощни ст.тр.ст. на имотната граница. Ел.захранване на ЕТ от МНН и сградните отклонения към абонатите ще се изпълни с ВЛУП 4x25 кв.мм, ВЛУП 4x16 кв.мм, ВЛУП 2x16 кв.мм. Входящите и изходящите проводници в/от ЕТ се обезопасяват от неправомерен достъп в тръби. Ще се предвиди присъединяване на ЕТ към заземителното у-



во на стълба, ако същият е заземен или ще се предвиди заземяване на таблото със необходимите брой заземителни колове, ако съществуващият стълб не е заземен.
Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположена е защитена зона (ЗЗ) е: ЗЗ "Река Вит" BG0000181, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.)

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона ЗЗ "Река Вит" BG0000181.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Реконструкция на МрН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на граница на собственост ТП 1, гр. Тръстеник" е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ – Плевен

