



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 2782

Плевен, 30.05. 2017 г.

ДО

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД
УЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ” № 159
БЕНЧ МАРК БИЗНЕСЦЕНТЪР
РАЙОН „МЛАДОСТ”
ГР. СОФИЯ

Относно: *Инвестиционно предложение „Реконструкция на МрН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на граница на собственост ТП 6”, с. Дерманци”.*

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 2782/18.05.2017 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Реконструкция на МрН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на граница на собственост ТП 6”, с. Дерманци.”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда:

Проекта предвижда да се извърши ремонт на съществуваща мрежа НН като се подменят досегашните медни и алуминиеви проводници с изолиран усукан проводник с цел подобряване качеството на доставяната услуга и ограничаване и минимизиране на загубите по електропреносната мрежа.

Предвижда се реконструкция и ремонт на въздушна мрежа НН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на граница на собственост ТП 6, с. Дерманци. Трасето на мрежата от ТП 6 минава по част от улици – „Христо Ботев“, „Околовръстна“, „Отец Паисий“, „Цар Борис“.

Обща дължина на мрежа НН приблизително 2,7 км. Общ брой абонати ~ 139бр.

При подмяна на проводника с нов същият ще бъде оразмерен съобразно допустимият пад на напрежение според броя на абонатите. Проектът е обвързан с регулационния и кадастрален план на населеното място. Предвижда се подмяна и изправяне на нови стълбове, ако същ. са обрुшени, счупени или не подлежащи на преизправяне. Електромерните табла ще се монтират на стълбовете от възд. ел. мрежа или на помощни страни на имотната граница. Ел.захранване на ЕТ от МНН и сградните отклонения към абонатите ще се изпълни с ВЛУП 4x25 кв.мм, ВЛУП 4x16 кв.мм, ВЛУП 2x16 кв.мм. Входящите и изходящите проводници в/от ЕТ се обезопасяват от неправомерен достъп в тръби. Ще се предвиди присъединяване на ЕТ към заземителното уво на стълба, ако същият е заземен или ще се предвиди заземяване на таблото със необходимите брой заземителни колове, ако същ.стълб не е заземен.



Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположена е защитена зона (ЗЗ) е: ЗЗ “Български извор” ВГ 0001036 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.)

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона ЗЗ “Български извор” ВГ 0001036.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Реконструкция на МрН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на граница на собственост ТП 6“, с. Дерманци” е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ – Плевен

