



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 77

Плевен, 10.01.2017 г.

ДО

Г-ЖА ДОНКА МИХАЙЛОВА

КМЕТ НА

ОБЩИНА ТРОЯН

ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 1

ГР. ТРОЯН 5600

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Относно: Инвестиционно предложение “Реконструкция на съществуваща въздушна линия СрН „Хлебозавод“ собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, във връзка със строителството на обект „Мост над река Бели Осъм, между Републикански пътища II-35 и III-357 в района зад бензиностанция „Лукойл“ гр. Троян”.

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИХАЙЛОВА,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 77/09.01.2017 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение “ Реконструкция на съществуваща въздушна линия СрН „Хлебозавод“ собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, във връзка със строителството на обект „Мост над река Бели Осъм, между Републикански пътища II-35 и III-357 в района зад бензиностанция „Лукойл“ гр. Троян”, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда:

Повдигане на съществуваща въздушната електропроводна линия „Хлебозавод“ чрез изправяне на два нови стоманорешетъчни стълбове ЪМ 20° 951 + 6 м в оста на електропровода преди пресичането на моста и един брой ЪМ 20° 951 + 4 м в тротоара на пътя за с. Орешак (Републикански път III-357). Трасето на ВЛ „Хлебозавод“ се измества между новоизправения стоманорешетъчен стълб в оста на ВЛ „Хлебозавод“ и новоизградения стоманорешетъчен стълб на тротоара на пътя „Троян – Орешак“. Преди повдигането на нивото на тротоара на Републикански път III – 357 е необходимо да се изпълни повдигане на фундамента така, че нивото на фундамента да остане на 0,2 м над новото ниво. Стоманорешетъчните стълбове ще се заземят предпазно с помощта на комплектни заземителни устройства.

Техническият проект е разработен в участък от около 92,90 м междустълбово разстояние в зоната на мостовото съоръжение и 30,80 м на пътя „Троян – Орешак“. С повдигането на въздушна линия СрН „Хлебозавод“ ще се осигури габарит необходим за строителството на „Мост над река Бели Осъм, между Републикански пътища II-35 и III-357 в района зад бензиностанция „Лукойл“ гр. Троян”.



Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най – близко разположена е ЗЗ “Централен Балкан - буфер” BG0001493, определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.)

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма** вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата “Натура 2000”, включително и върху най-близко разположената защитена зона ЗЗ “Централен Балкан - буфер” BG0001493.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП “Реконструкция на съществуваща въздушна линия СрН „Хлебозавод“ собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, във връзка със строителството на обект „Мост над река Бели Осъм, между Републикански пътища II-35 и III-357 в района зад бензиностанция „Лукойл“ гр. Троян” е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛЕВЕН

