



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 78

Плевен, 19.01.2017 г.

ДО
ОБЩИНА ТРОЯН
ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 1
ГР. ТРОЯН 5600

Относно: Инвестиционно предложение „Реконструкция на въздушна линия СрН „Галенова“ собственост на „БАЛКАНФАРМА - ТРОЯН“ АД, във връзка със строителство на обект „Мост над река Бели Осъм“, между Републикански пътища II – 35 и III-357 в района на бензиностанция „Лукойл“ гр. Троян“.

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 78/09.01.2017 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Реконструкция на въздушна линия СрН „Галенова“ собственост на „БАЛКАНФАРМА - ТРОЯН“ АД, във връзка със строителство на обект „Мост над река Бели Осъм“, между Републикански пътища II – 35 и III-357 в района на бензиностанция „Лукойл“ гр. Троян“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда:

Повдигане на въздушна електропроводна линия за да се спази габарита над моста на река Бели Осъм. Повдигането ще се осъществи чрез изправяне на два нови стоманорешетъчни стълбове ЪМ 20° 951 + 6м в оста на електропровода преди пресичането на моста и един брой ЪМ 20° 951+4м в тротоара на пътя за с. Орешак (Републикански път III-357). Трасето на ВЛ „Галенова“ се измества между новоизградения стоманорешетъчен стълб в оста на ВЛ „Галенова“ и новоизградения стоманорешетъчен стълб на тротоара на пътя „Троян - Орешак“. Преди повдигането на нивото на тротоара на Републикански път III-357 е необходимо да се изпълни повдигане на фундамента тъка, че нивото на фундамента да остане на 0,2 м. над новото ниво. Стоманорешетъчните стълбове ще се заземят предпазно с помощта на комплентни заземителни устройства. Техническият проект е за участък от около 84,90 м. междустълбово разстояние в зоната на мостовото съоръжение. С повдигането на въздушната линия ще се осигури гъбарит необходим за строителството на „Мост над река Бели Осъм“, между Републикански пътища II – 35 и III-357 в района на бензиностанция „Лукойл“.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най – близко разположена е 33 „Централен Балкан - буфер“



BG0001493, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.)

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона 33 „Централен Балкан - буфер“ BG0001493.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **оценката** на компетентния орган за така заявленото ИП „Реконструкция на въздушна линия СрН „Галенова“ собственост на „БАЛКАНФАРМА - ТРОЯН“ АД, във връзка със строителство на обект „Мост над река Бели Осъм“, между Републикански пътища II – 35 и III-357 в района на бензиностанция „Лукойл“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛЕВЕН

