



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 5098

Гр. Плевен,^{14.10}.....2017 г.

ДО

ИНЖ. ИВАН ЙОТОВ

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД

УЛ. „СТОРГОЗИЯ” № 28 – МЕР ПЛЕВЕН

ГР. ПЛЕВЕН

Относно: *Инвестиционно предложение за "Подмяна на Ж.Б. ригели в ОРУ 110 kV" на Електрическа подстанция „Гулянци“ 110/20 kV, в ПИ 18099.401.2049, гр. Гулянци, общ. Гулянци, обл. Плевен*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОТОВ,

Във връзка с внесено с вх. № 5098/11.10.2017 г. на РИОСВ – Плевен, Ваше уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение (ИП) за "Подмяна на Ж.Б. ригели в ОРУ 110 kV" на Електрическа подстанция „Гулянци“ 110/20 kV, в ПИ 18099.401.2049, гр. Гулянци, общ. Гулянци, обл. Плевен“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се подмяна на Ж.Б. ригели в ОРУ 110 kV, на съществуваща от 1960 г. Електрическа подстанция „Гулянци“ 110/20 kV, находяща се в ПИ 18099.401.2049, с площ 8178 м², в земл. на гр. Гулянци, общ. Гулянци, обл. Плевен. Ще се извърши подмяна на съществуващите стоманобетонни портали със стоманорешетъчни такива в ОРУ 110 kV на подстанция „Гулянци“, съгласно изготвен работен проект. Реконструкцията на порталната система на ОРУ 110 kV ще се извърши на територията на подстанцията (уредбата) и няма да промени нейната площ, височина, както и схемата на уредбата. Строителните работи ще включват: отливане на нови фундаменти за новите стоманорешетъчни портали и масички. Изкопните дейности ще са на дълбочина до 3.5 метра; демонтиране на съществуващите стоманобетонни колони и ригели и разбиването им; разбиване на старите фундаменти до предвидените в проекта нива; монтаж на нови стоманорешетъчни колони, ригели и масички; монтаж на нови проводници за ошиноване на шинната система и съоръженията към нея; кабелно присъединяване на страна 20 kV на силовите трансформатори към ЗРУ; кабелниране на два въздушни електропровода до първите ЖР стълбове. ИП не е свързано с ползване на повърхностни или подземни води, нито със заустване на отпадъчни води във водни обекти. Не се предвижда промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура.

ИП не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, не попада в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близка е ЗЗ BG0000181 "Река Вит" за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от ЗБР, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 21/2007 г.).



Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционно предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената 33 BG0000181 “Река Вит”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение за "Подмяна на Ж.Б. ригели в ОРУ 110 kV“ на Електрическа подстанция „Гулянци“ 110/20 kV, в ПИ 18099.401.2049, гр. Гулянци, общ. Гулянци, обл. Плевен е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите инвестиционно предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ – Плевен

