



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 5599

Плевен, 2017 г.

ДО

„ВЕЛГА” ООД

УЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 30, ЕТ. 1, АП. 3

ГР. ЛОВЕЧ, 5500

ОБЩ. ЛОВЕЧ

Относно: *Инвестиционно предложение “Трафопост (БКТП) 250 kVA, 20/0.4 kV кабел 20 kV и кабел НН за хранване на фабрика за мебели” в УПИ II-500, кв. 9022, бул. “Мизия”, СИЗ, гр. Ловеч, общ. Ловеч.*

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 5599/12.11.2017 г. за гореситираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение “Трафопост (БКТП) 250 kVA, 20/0.4 kV кабел 20 kV и кабел НН за хранване на фабрика за мебели” в УПИ II-500, кв. 9022, бул. “Мизия”, СИЗ, гр. Ловеч, общ. Ловеч попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на трафопост (БКТП) 250 kVA, 20/0.4 kV кабел 20 kV и кабел НН за хранване на фабрика за мебели в УПИ II-500, кв. 9022, гр. Ловеч. За нуждите на основния производствен процес – производство на мебели, възложителят има инвестиционно предложение да закупи готова бетонова клетка БМКТП (бетонен моноблочен комплектен трансформаторен пост). Бетонен комплектен трансформаторен пост (БКТП) представлява готово изделие, изградено от бетонни конструктивни елементи и комплектовано със съответното електрообзавеждане. БКТП е оразмерен за трансформатор 250kVA със степен на защита IP23D. Ще се монтира на открито в имота на възложителя и е предназначен за получаване на електрическа енергия от средно напрежение 20kV и трансформирането и разпределението и към потребителя на ниско напрежение. Трафопостът е на отстояние 46.7 м. от изложбената зала. Хранването на трансформаторния пост ще се осъществи чрез кабел 20 kV, положен подземно в изкоп 1.1/0.4 м. в PVC тръби и съществуващи кабелни шахти, минаващ по тротоара извън имота. Ел. хранването на главното ел. табло ще се осъществи чрез кабел НН, положен в същия изкоп за кабел 20 kV в PVC тръби и съществуващи кабелни шахти извън територията на имота.

По време на строителството и експлоатацията не се предвижда използването на ВиК.

Очакваното количество генерирани строителни отпадъци ще бъдат извозени на място, посочено от Община Ловеч.

Не се предвижда генериране на отпадъчни води.

Не се очаква отделяне на емисии на вредни вещества във въздуха.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е:



- "Деветашко плато" BG0000615 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.)

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона "Деветашко плато" BG0000615. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП "Графопост (БКТП) 250 kVA, 20/0.4 kV кабел 20 kV и кабел НН за охранване на фабрика за мебели" в УПИ II-500, кв. 9022, бул. "Мизия", СИЗ, гр. Ловеч, общ. Ловеч е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ГАБРИЕЛ САВОВ

Директор на РИОСВ-Плевен

