



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 1041

Гр. Плевен,2017 г.

ДО

Г-Н ХРИСТОФОР ТОДОРОВ

„АГРО МАРКС“ ЕООД

УЛ. „АСЕН ХАЛАЧЕВ“ № 22

ГР. ПЛЕВЕН 5800

Относно: *Инвестиционно предложение за „Изграждане на трафопост“ в ПИ № 128006, образуван след разделяне на ПИ № 128001, земл. на с. Ясен, общ. Плевен (на ПИ 128005 и 128006)*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,

Във връзка с внесено с вх. № 1041/17.02.2017 г. на РИОСВ – Плевен, Ваше уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на трафопост“ в ПИ № 128006, образуван след разделяне на ПИ № 128001, земл. на с. Ясен, общ. Плевен (на ПИ 128005 и 128006), попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се изграждане трафопост в поземлен имот № 128006 в земл. на с. Ясен, общ. Плевен, обл. Плевен, който ще обслужва сгради в поземлен имот 128005, за които има писмо с изх. № 5673/18.10.2016 год. на РИОСВ – Плевен, за ИП за „Селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция“. Изготвен е ПУП-ПЗ за делба на ПИ № 128001, с площ 9.779 дка земеделска територия с начин на трайно ползване „използв. ливада“, на имоти с номера: 128005 (128.5) с площ 9.731 дка, и 128006 (128.6) с площ 48 кв.м. (0.48 дка). Захранването на новия трафопост с ел. енергия ще се осъществи чрез ново ел. трасе (подземно) от мрежа НН. Новото трасе преминава през общински имоти, съгласно изготвен ПУП – ПЗ. С Решение № 382/27.10.2016 год. на Общински съвет Плевен, е допуснато изработване на ПУП, и е дадено съгласие за прокарване на ел. трасе през общински имоти от мрежа НН до бъдещия трафопост който ще се изгради в имота на възложителя с негови средства. БКТП (трафопоста), да бъде монтиран в изкоп с размери 4200 X 3500 мм и дълбочина 900 мм (при здрава почва), върху трамбована пясъчна възглавница 200 мм (до ниво 700мм от кота „Готова настилка“). След поставяне в изкопа съоръжението се нивелира. След монтажа се изпълнява обратен насип със земни почви. Трафопоста се оборудва с ел. съоръжения в цехова обстановка, като се спазват нормативните изисквания. ИП не е свързано с ползване на повърхностни или подземни води, както и не е свързано със заустване на отпадъчни води във водни обекти. Не се предвижда промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура.

ИП **не попада** в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, **не попада** в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близки са: 33 “Студенец” BG0000240 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна и 33 “Студенец”



нец” BG0000240 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 105/09.12.2008 г.), включени в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционно предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените 33 “Студенец” BG 0000240 – двете. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение за „Изграждане на трафопост“ в ПИ № 128006, образуван след разделяне на ПИ № 128001, земл. на с. Ясен, общ. Плевен (на ПИ 128005 и 128006) е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите инвестиционно предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ – Плевен

