



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 432

Плевен, ..... 2017 г.

ДО  
ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ  
УЛ. „АНТИМ” I  
ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ

**Относно:** *Инвестиционно предложение “Технически инвестиционен проект за изграждане на площадка за бутилкова инсталация за природен газ за обект ОУ „Отец Паисий“ с. Радомирци, община Червен бряг”.*

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 432/26.01.2017 г. за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Технически инвестиционен проект за изграждане на площадка за бутилкова инсталация за природен газ за обект ОУ „Отец Паисий“ с. Радомирци, община Червен бряг”, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда:

Проекта включва изграждане на външна площадка за декомпресиране на природен газ за захранване нуждите на котелното помещение на ОУ „Отец Паисий“ с. Радомирци. Площадката включва два елемента: склад за съхранение на мобилни бутилкови групи и регулираща инсталация за понижаване на налягането (декомпресиране) на газа.

Захранването с природен газ на сградната газова инсталация ще се извършва от бутилкова инсталация за природен газ с максимално работно налягане 22 МРа. Бутилковата инсталация ще бъде разположена върху бетонна площадка, която ще е защитена от нерегламентиран достъп чрез лека ажурна ограда без фундаменти на която ще бъде изградена врата. Всяка бутилкова група ще бъде снабдена със спирателна арматура на изхода на бутилките, общ предпазен клапан, общ термо клапан, спирателен кран на изходящия тръбопровод от бутилковата група, бърза връзка за проследяване, манометър за следене на налягането. Инсталацията ще има изградено заземление и милниеотвод. Разстоянието от площадката до най-близо разположени съседни сгради е 3 метра. Сградата обект на ИП е електроснабдена и водоснабдена.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна и техническа инфраструктура.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най – близко разположените защитени зони са: ЗЗ “Карлуково” BG0001014 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ,





бр. 21/2007 г.) и ЗЗ “Карлуковски карст” BG0000332, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД-788/29.10.2008 г. на МОСВ (ДВ бр. 105/09.12.2008 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони ЗЗ Карлуково” BG0001014 и ЗЗ “Карлуковски карст” BG0000332.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП “Технически инвестиционен проект за изграждане на площадка за бутилкова инсталация за природен газ за обект ОУ „Отец Паисий“ с. Радомирци, община Червен бряг” е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

**ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛЕВЕН**

