



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 1988

Гр. Плевен,2017 г.

ДО

Г-Н ПЕТЪР ХОЛАКОВСКИ

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

УЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 159,

БЕНЧ МАРК БИЗНЕСЦЕНТЪР

РАЙОН МЛАДОСТ

ГР. СОФИЯ

Относно: *Инвестиционно предложение за "Реконструкция на МрН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на граница на собственост ТП-1, с. Ставерци"*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХОЛАКОВСКИ,

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с вх. 1988/04.04.2017 г. на РИОСВ – Плевен, за горе цитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение за "Реконструкция на МрН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на граница на собственост ТП-1, с. Ставерци", попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предвижда се реконструкция и ремонт на съществуваща мрежа ниско напрежение (НН) като се подменят досегашните медни и алуминиеви проводници с изолиран усукан проводник. Общата дължина на мрежата НН е около 3 км., попадаща изцяло в регулационните граници на с. Ставерци, общ. Долна Митрополия, преминаваща през общински улици. Общият брой на абонатите – около 170 бр. На ремонт подлежат и стълбовете, ако са обрुшени, счупени или разрушени. Електромерните табла ще се монтират на стълбовете от въздушната ел. мрежа или помощни ст. тр. ст. на имотните граници. Ел. захранване на ЕТ от мрежа НН и сградните отклонения към абонатите ще се изпълнят от ВЛУП 4x25 кв.мм., 4x16 кв.мм. и 2x16 кв.мм. Входящите и изходящи проводници се обезопасяват в тръби. Ще се предвиди присъединяване на ЕТ към заземителното устройство на стълба или таблото, както и забиване на заземителни колове, ако последните не са заземени. ИП не предвижда ползване на повърхностни или подземни води за напояване, както и не предвижда заустване на отпадъчни води във водни обекти. Не се предвижда промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура.

ИП **не попада** в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Регулацията на с. Староселци **не попада** в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близка е ЗЗ "Река Искър" BG 0000613 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от ЗБР, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.).



Така заявеното инвестиционното предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение за при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената ЗЗ “Река Искър” BG 0000613. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционното предложение за "Реконструкция на МрН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на граница на собственост ТП-1, с. Ставерци“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ – Плевен

