



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 2142

Плевен, ..... 2017 г.

ДО

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

УЛ. „ТЪРГОВСКА“ № 22

ГР. ЛОВЕЧ 5500

**Относно:** *Инвестиционно предложение „Реконструкция на въздушна линия 20 KV „Йоглав“ при изпълнение на ИП „Закриване и рекултивация на старо градско сметище, гр. Ловеч.“*

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 2142/11.04.2017 г. за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Реконструкция на въздушна линия 20 kV „Йоглав“ при изпълнение на ИП „Закриване и рекултивация на старо градско сметище, гр. Ловеч“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда:

ИП е за реконструкция на въздушна линия 20 kV с цел осигуряване на необходимите габаритни разстояния след извършване на предвидените в проекта за рекултивация дейности. Въздушната линия (ВЛ) „Йоглав“ преминава западно от старото сметище на гр. Ловеч. Участъка, който подлежи на реконструкция е от съществуващ стоманобетонен стълб № 2, разположен в северо-западната част на имота до съществуващ стълб № 7, разположен южно в имота. Реконструкцията ще се изпълни изцяло по съществуващото трасе на ВЛ и в имота на сметището. Необходимо е да се монтират нови стълбове с по-висока точка на окачване на най-ниския проводник, с цел осигуряване на изискуемия габарит съгласно Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрическите уреди и електропроводните линии. При реконструкцията се предвижда в близост до местата на стълбове с номера 4 и 6 и в оста на съществуващото трасе, да се изградят два нови стълба тип НМГ ЪМ 20.

Отпадъците които ще се генерират от дейността са три стоманобетонни стълбове, които ще се депонират временно на площадка за строителни отпадъци. Земните почви от изкопа на новите два стълба ще се в рекултивационния пласт на сметището.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна и техническа инфраструктура.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположена е защитена зона “Деветашко плато” BG0000615 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в спи-



съска на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона „Деветашко плато“ BG0000615.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Реконструкция на въздушна линия 20 кV „Йоглав“ при изпълнение на ИП „Закриване и рекултивация на старо градско сметище, гр. Ловеч“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

С уважение,

**ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА**  
*Директор на РИОСВ – Плевен*

